

EESTI ENERGIA ASi

JAOTUSVÕRK

HARJUMAA ELEKTER


TEHNILISED EELTINGIMUSED

Loopera maaüksuse detailprojekti koostamiseks

nr.541-111/99

20.detsember 1999.a.

- 1.Taotleja: Virgo-Jürgen Lips
- 2.Taotleja aadress: Toompuiestee 11, Tallinn
- 3.Taotleja telefon: 25139799; 6576217
- 4.Liidetava elektripaigaldise asukoht: Loopera MÜ, Rae küla, Rae vald
- 5.Liidetava elektripaigaldise iseloom: 50 elamut
- 6.Elamukvartalit varustatakse elektrienergiaga uuest, projekteeritavast 10/0,4 kV mastalajaamast, mis saab toite Rae 10 kV fiidrilõhuliinide kaudu ja liitumispunktid elektrivõrguga tulevad kruntide piirile paigaldatavais liitumiskilpides.
- 7.Tarbija orienteeruv tarbimisvõimsus: 50 x (3 x 25 A)
- 8.Elamukvartali detailplaneeringu koostamisel näha ette mastalajaama asukoht ja trassid 10 kV lõhuliinide ja madalpingeliinide ehitamiseks.
- 9.Detailplaneeringu projekti elektriosa kooskõlastada EE AS JV Harjumaa Elektriga.
- 10.Elektrienergia saamiseks tuleb tarbijatel sõlmida EE AS JV Harjumaa Elektriga liitumislepingud ja tasuda liitumistasud.



Jaanus Tiisvend

Eesti Energia AS Harjumaa Elekter EVO juhataja