

EESTI ENERGIA AS
JAOTUSVÕRGU TALLINN-HARJU PIIRKOND

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks Nr. 41874
Koopla

Väljastatud: 16.01.2004
Kehtivad kuni: 16.07.2005

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **OÜ MIRANDUS**
2. Taotleja aadress: **Pärnu mnt 462-4 Tallinn Tallinn 10914**
3. Taotleja telefon: **(0) 677 8014 056 461 247**
Taotleja E-Mail:
4. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **elurajoon Detailplaneering**
Maria MÜ Assaku, Rae vald Harjumaa
5. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:

Lubatud peakaitse: **3x160A**

Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
Jüri	Lehmja	Rätsepa	-	proj.

Maria MÜ-se detailplaneeringuga elamute elektrivarustus on võimalik pärast olemasoleva amortiseerunud "Rätsepa" 10/0,4 kV alajaama asendamist komplektalajaamaga. Komplektalajaama paigaldamiseks moodustada krunt. Komplektalajaama 10 kV toide planeerida Jüri - Lehmja fiidri õhuliini mastidelt nr.52 ja 53 transiidina olemasoleva haruliini asendamiseks. Ööbiku tee mastalajaama toiteharu õhuliin mastilt nr.65 ühendada Al-120 mm² 24 kV isolatsiooniga kaabelliiniga projekteeritava komplektalajaama 10 kV seadmega. Pärast alajaama krundi kasutusõiguse ja kaabelliinidele servituudi alade vormistamist Jaotusvõrk projekteerib ja ehitab 250 kVA trafoga komplektalajaama ning 10 kV ja 0,4 kV võrgu. Detailplaneeringuga määrata kindlaks ja vormistada vajalike 0,4 kV kaabelliinide servituudi alad piki kvartali siseteid või kinnistu vahelisi insenervõrkude koridore (väljaspool kinnistuid ja sõiduteid). Näha ette planeeritavate eramute kahe krundi vahelisele piirile (väljaspoole kruntide piire) transiitkilbid ja kahekohalised liitumiskilbid. Näha ette olemasolevate 0,4 kV õhuliinide ümberühendamine planeeritava alajaama 0,4 kV seadmesse. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini. Liitumispunkt Jaotusvõrguga on liitumiskilbis tarbija toitekaabli klemmidel. Kaitseviisid tarbija elektripaigaldises projekteerida vastavalt eeskirjadele EEI 3.4. Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil Kadaka tee 61 tuba 229. E K R kell 9-12. tel/faks 071 54 615. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis disketil või saata aadressil: taivo.surva@energia.ee. Eesti Energia ASi elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping. Eesti Energia ASi poolne kontaktisik on hr. Tormi Metspalu, tel. 071 52 297. Uutes korterelamutes ja mitme tarbimiskohaga hoonetes nähakse ette hoonesse siseneva energia arvesti liitumispunkti. Kortereite ja üldruumide elektriarvestid projekteerida hoone mõõtekeskusesse. Olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral

- ehitusobjektile või selle lähikümbrusest ehitustegevuse tõttu näha projektis ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed.
6. Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
 7. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist elektrivõrgu ettevõttele.

Kinnitaja:

Koostas: Heino Mauer

Väljastanud: Malle Ainsar 16.01.2004