HINNANG

RAE valla SUUR – TÕNIKSE mü mürarežiimile

Suur – Tõnikse elamualal mürataseme määrab Assaku – Jüri mnt , kus liiklust iseloomustavad näitajad on:

- päeva keskmine 80 sõidukit tunnis, raskeid veokeid 10 %
- öise intensiivseima liiklusega tunnil 40 sõidukit tunnis, raskeid veokeid 15 %.

Arvutuslikud ekvivalentsed müratasemed on 2 m kaugusel elamust, s.o. 28 m kaugusel tee telgjoonest päeval 58 dBA, öise intensiivseima liiklusega tunnil 54 dBA, maksimaalne müratase 80 dBA.

Sotsiaalministri määrusega nr.42, 2002.a. kehtestatud taotlustasemed elamuasemel on päeval 55 dBA, öösel 45 dBA, maksimaalne müratase öösel 75 dBA. Seega müratase elamualal ületab lubatava päeval 3 dBA, öösel 9 dBA võrra, maksimaalne tase ületab lubatava 5 dBA võrra.

Taotlustaseme tagab, kui elamud asetsevad tee telgjoonest vähemalt 100 m kaugusel. Esitatud detailplaneeringu puhul taotlustaseme tagab müratõrjeekraan, mis asetseb tee telgjoonest 7 m kaugusel , on kõrgusega vähemalt 1, 7 m, pikkus elamuala teega külgneva külje pikkus + vähemalt 50 m kas piki maanteed või ärapööratuna piki elamuala piiri.

Lauri Mikli
TTÜ arhitektuuri õppetooli dotsent

07.10.2003