

EESTI ENERGIA AS
JAOTUSVÕRGU TALLINN-HARJU PIIRKOND

TEHNILISED TINGIMUSED Nr. 19516
Koopia

Väljastatud: 31.05.2002
Kehtivad kuni: 30.11.2003

1. Tehniliste tingimuste taotleja : **Andres Metsar**
2. Taotleja aadress: **M.MOORA 11 Tallinn Tallinn 15158**
3. Taotleja telefon: **056 64 2244**
Taotleja E-Mail:
4. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **Suur-Tõnikse elurajoon Detailplaneering
Suur-Tõnikse MÜ Vaskjala küla, Rae vald Harju
Maakond**

5. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :

Lubatud peakaitse: **23 x (3 x 32 A)**

Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
Jüri	Vaskjala	proj.	-	proj.

Suur-Tõnikse MÜ detailplaneeringul näha ette projekteeritavatele elamutele komplektalajaama krunt suurusega 45 m2. Alajaama toide näha ette Jüri-Vaskjala fiidri Tõnikse alajaama haruliini mastist number 3 või 4 kaabelliinina, alajaam planeerida läbijooksvaks. Toiteliini ja elurajooni kaabelliinidele määrata servituudi alad piki kvartali siseteid või kinnistu insenerivõrkude koridore (väljaspool sõiduteid ja kinnistuid). 0,4 kV elektrivõrk projekteeritakse kaabelliinidega ringtoitena koos transiit- ja mõõtekilpidega võrgu arvutuste alusel. Pärast alajaamale krundi ja liinide servituutide vormistamist (kontaktisik Eini Lepa tel.07154270) Jaotusvõrgule ning pärast võimsuste täpsustamist projekteerib ja ehitab alajaama ja liinid Jaotusvõrk. Tööjooniste koostamiseks esitada uus tehniliste tingimuste avaldus koormuste ja asendiplaaniga.

Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil Kadaka tee 61 tuba 229. E K R kell 9-12. tel/faks 071 54 615. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis disketil või saata aadressil: taivo.surva@energia.ee.

6. Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida Võrguühenduse kasutamise leping.
7. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist elektrivõrgu ettevõttele.

Koostas: Marti Laidre

Väljastanud: Kairi Kirss - 04.06.2002



KÄESOLEVAD TEHNILISED TINGIMUSED KEHTIVAD AINULT
OBJEKTI ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKTI KOOSTAMISEKS