

I KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

JRK. NR	KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON	KOOS-KÕLASTUS E NR JA KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE SISU	KOOS-KÕLASTUSE ORIGINAAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
1.	Fortum Termest AS	21.01.2005.a.	Kooskõlastatud Tingimustel Projektis ette näha üks gaasimõõdukapp pos. 8 ja 31 vahel. Liitumine ainult selles punktis.	Joonis GE-4 Rae Vallavalitsuse arhiiv	
2.	Hariu Maaparandusbüroo	20.01.2005.a. nr 14/05	Kooskõlastatud Tingimustel: Sadevete tööjoonised meiega täiendavalt kooskõlastada. Allkiri /Tõnis Lepp, Juhataja asetäitja/	Joonis GE-4 Rae Vallavalitsuse arhiiv	
3.	Elion Ettevõtted AS	25.01.2005.a. nr 3469411	Kooskõlastatud Elion Ettevõtted AS-ga tingimustel: Kooskõlastus kehtib järgmistele joonistele, lehtede kohta: 4. Kooskõlastus kehtib kuni 26.01.2006 Allkiri /Arvo Sepp, sideinsener/	Joonis GE-4+ kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv	
4.	Põhja Regionaalne Maanteeamet	23.02.2005.a. nr 88	Kooskõlastatud märkustega Allkiri / Peeter Paju, direktori asetäitja/	Kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv	1. täidetud 2. täidetud 3. Kuna projektiiruseks 50 km/h, ei pea nõuet õigustatuks 4. Kergliiklustee on planeeritud 3. meetri laiuseks, kõnniteed 2. meetri laiuseks
5.	Muinsuskaitseamet	25.02.2005.a.	Kooskõlastatud	Kiri	

K-Projekt AS

Töö nr 04343

Harijuma, Rae valla, Lehnja küla
Loomäe MÜ detailplaneering

U:\OBJEKTID\2004\DP\04343 LOOMÄE\04343 SELETUSKIRI.doc\28.12.05 9-03

		nr 188	Allkiri / Armin Ruudi, Harjumaa vaneminspektor/	Rae Vallavalitsuse arhiiv	
6.	Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond	07.03.2005.a. nr 6-1/143	Kooskõlastatud Allkiri /Ella Petermann/	Kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv	
7.	Põrguvälja tee 8 kinnistu omanik Tõnu Tänav	09.03.2005.a.	Põhimõtteliselt nõus antud planeeringu variandiga ja planeeritud KP-kaablikoridori läbimisega olemasolevast 110 kv liinist loode poolt. Soovitan viimatinimetatud projekteeritud kaabel projekteerida pikki krundi piiri. Kaabli paigaldussügavus min. 1,0m. Peale projekti valmimist kooskõlastada uuesti ning enne paigaldamist sõlmida asjaõigusleping. Allkiri / Tõnu Tänav/	Joonis GE-4 Rae Vallavalitsuse arhiiv	Kaablikoridori asukoht täpsustakse tööprojekti staadiumis.
8.	Keskkonnaministeerium Harjumaa Keskkonnateenistus	08.03.2005.a. nr 30-12- 3 / 863-2	Kooskõlastatud märkustega Allkiri /Jaana Pikka, Juhataja/	Kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv	
9.	AS Elveso	18.03.2005.a. nr 72/05	Kooskõlastatud Ühisveevärk ja kanalisatsioon ning soojusvarustus Tingimused: vt. lisa kooskõlastusele nr 72/05 (18.03.05) Allkiri /A.Aruväli, tegevdirektor/	Joonis GE-4 + kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv	Tänavad ja tehnovõrgud on planeeritud vastavalt kehtivatele normidele – seega ei pea õigustatuks nõudmist, et torud peaks paiknema sõidutee kõrval. Märgitud vajadusest piisab I etapi väljaehitamiseks. Edasine lahendatakse vajalik tarbimismahdade suurendamine lahendatakse tehnovõrkude projektiga.
10.	OÜ Teistest Ees, maomanik	01.03.2005.a.	Kooskõlastatud Allkiri / Aivar Kempi, juhatuses liige/	Joonis GE-3 Rae Vallavalitsuse	

K-Projekt AS


Töö nr 04343

Harjumaa, Rae vald, Lehmja küla
Loomäe MTÜ detailplaneering

U:\OBJEKTID 2004\DP\04343 LOOMÄE\04343 SELETUSKIRI.doc 28.12.05 9.03

				arhiiv	
11.	Harijuma Päästeteenistus	14.04.2005.a. nr 907-P2	Kooskõlastatud Allkiri/ Kajar Laus/	Joonis GE-4 Rae Vallavalitsuse arhiiv	
12.	OÜ Jaotusvõrk Tallinna- Harju piirkond	22.04.2005.a. nr 8090	Detailplaneering kooskõlastatud tingimustel: Tööjooniste koostamiseks taotleda uued tehnilised tingimused. Kaablikanalisatsiooni vajaduse ulatus määratakse ehitustööde tellimise käigus. Tööprojekt kooskõlastada täiendavalt. Allkiri/Jelena Maljugina, spetsialist/	Joonis GE-4 Rae Vallavalitsuse arhiiv	

Projektijuht



I.Hansaar

K-Projekt AS

Töö nr 04343

Harijuma, Rae vald, Lehinja küla
Loomie MU detailplaneering

U:\OBJEKTID 2004\DP\04343 LOOMIE\04343 SELECT\USKIRI.doc\28.12.05 9:03