

Lagedi aleviku Jüri tee 14 kinnistu detailplaneering
KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

Jrk nr	Kooskõlastav organisatsioon või krundivaldaja	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ära kiri	Kooskõlastuse originaali / koopiasukoht	Projekteerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
1.	Harjumaa Päästeteenistus	Nr 2372, 29.09.2004.a	29.09.2004 Kajar Laus, Harjumaa Päästeteenistus, peainspektor, Nr 2372, <i>allkiri</i> ,	OÜ Disarek kaust / tabeli järel	-
2.	Elion Ettevõtted AS	Nr 3100670, 04.10.2004.a	KOOSKÕLASTATUD "04"10.2004.a nr 3100670 Elion Ettevõtted AS-ga tingimustel: Kooskõlastus kehtib järgmiste jooniste, lehtede kohta: 3 Kooskõlastus kehtib kuni 03.10.2005 Arvo Sepp, Elion Ettevõtted AS, sideliiniinsener, <i>allkiri</i>	OÜ Disarek kaust / tabeli järel	-
3.	Eesti Energia AS-i Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond	Nr 4718, 04.10.2004.a	Detailplaneering KOOSKÕLASTATUD Eesti Energia AS-I Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond Merle Sildnik, Nr 4718 kuupäev 04.10.04, <i>allkiri</i> , Tingimustel: Tööjooniste staadiumis konkretiseerida tehnilised tingimused. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. <i>allkiri</i>	OÜ Disarek kaust / tabeli järel	-
4.	Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond	Nr 6-1/2604, 12.10.2004.a	Otsus 6-1/2604 projekti läbivaatamise kohta 12.10.2004-10-23 Projekti nimetus: Jüri tee 14 kinnistu detailplaneering, Lagedi alevik, Rae vald Tellija nimetus ja aadress: Vello Sõõr Andmed projekteerija kohta: OÜ Disarek Projekti saabumise kuupäev: 04.10.04 Projekti läbivaatamise käigus on tehtud kindlaks: Detailplaneeringu eesmärk on Jüri tee 14 kinnistu jagamine väiksemateks kruntideks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja uute hoonestustingimuste määramine. 1. 10 kV kõrgepingeliini kaitsevöönd märkida ehituskeelualaks. Alus Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002.a määrus nr 211 §2. 2. Puuduvad andmed müra taotlustaseme kohta detailplaneeringu alal. Alus: Sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a määrus nr 42. 3. Puuduvad veevarustuse tehnilised tingimused. Otsus: Projekt Jüri tee 14 kinnistu detailplaneering, Lagedi alevik, Rae vald on läbi vaadatud, märkustega. P.K. <i>allkiri</i> Direktori (asetäitja). Projekti vaatas läbi: Ella Petermann tel 6943733	OÜ Disarek kaust / tabeli järel	Märkus 1 - arvesse võetud, projekti täiendatud. Märkus 2 – arvesse võetud, projekti täiendatud. Märkus 3 – veevarustuse tehnilised tingimused on lisatud.
5.	Põhja Regionaalne Maanteeamet	Nr 34, 24.01.2005.a	Põhja Regionaalne Maanteeamet kooskõlastab Jüri tee 14 kinnistu detailplaneeringu. Märkus: Riigimaantee teemaale ehitusloa taotlemisel esitada vastav projekt koos ehitusaegse liikluskorralduse projektiga. Lugupidamisega, Peeter Paju, allkiri, direktori kohusetäitja. Kaljo Kaldam 5051366	OÜ Disarek kaust / tabeli järel	-
6.	AS Elveso	Nr 121/05, 19.05.2005.a	Kooskõlastatud AS Elveso. Ühisveevärk ja kanalisatsioon. Nr 121/05. Kuupäev 19.05.2005. Nimi Karl Jätsa, Vee ja heitvee vastutuskeskuse juht, <i>allkiri</i> . Tingimused: 1) Vee arengu variant selgub liitumislepingu sõlmimise ajaks.	OÜ Disarek kaust / tabeli järel	-

Projekti juht: Siiri Hunt

19.05.2005