

arno@opt.ee

From: geoprojekt@gaas.ee
Sent: Monday, October 24, 2022 10:10 AM
To: arno@opt.ee
Subject: RE: Järveküla, Sepaniidu DP-gaasiga varustamine

Tere

AS Gaasivõrk nõustub uue planeeritava väljavõtte asukohaga.

Juhime tähelepanu, et hetkel joonistatud gaasitorustiku kaitsevöönd 1,0m mõlemale poole gaasitorustiku. Õige on mõlemale poole gaasitorustiku 2,0m gaastoru seinast (gaasitorustik ST 530).

Lugupidamisega

Tanel Kerner

Spetsialist

+372 53 364 505

geoprojekt@gaas.ee

AS Gaasivõrk • gaasivork.ee • Gaasi 5, 13816 Tallinn • +372 605 6801



From: arno@opt.ee <arno@opt.ee>
Sent: Friday, October 14, 2022 2:47 PM
To: geoprojekt@gaas.ee
Subject: RE: Järveküla, Sepaniidu DP-gaasiga varustamine

Tere

Edastan arvamuse saamiseks.

Liiva teele oli eelneva naaberplaneeringuga planeeritud gaasijaotuskapp. Naabritelt saadud info kohaselt nemad gaasi ei projekteeri ja seetõttu teeme ettepaneku näha ette uus väljavõtte asukoht põhitrassist, vt lisatud tehnojoonis.

Lugupidamisega

Arno Anton
Optimal Projekt OÜ
56983389