

I RAE KÜLA JÄRVE TEE 2 MAATÜKK II, PUHANGU-RAKI MAATÜKK II, KROOSI 4, RAE TEE 12 JA TAMMIKSALU KINNISTUTE JA NENDE LÄHIALA DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

Jrk nr	Kooskõlastav organisatsioon	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ärakiri	Kooskõlastuse originaali asukoht	Märkus
1	2	3	4	5	6
1	Harju Maaparandusbüroo	23.07.2007 nr 293/07	Läbivaadatud tingimustel: 1 Seoses piirkonna maasihtotstarbe muutmisega elamumaaks lahendada sademeveed vastavalt piirkonna sademevee arengukavale. 2 Olemasolev kraav ei taga max sademevee äravoolu, põhjustab aga põhja suunal olevatel planeeringualadel üleujutusi. Allkiri /Tõnis Lepp/ juhataja asetäitja	Joonis GE-4 Rae Vallavalitsuse arhiiv	1 Detailplaneeringu sajuvete kanalisatsiooni skeemi (vt joonis GE-VK-1) on täiendatud ja viidud vastavusse arengukavale. 2 Korrigeeritud lahendusega on osaliselt sajuveed suunatud teise kraavi.
2	Põhja-Eesti Päästkeskus	23.07.2007 nr 2719	Kooskõlastatud Allkiri /Jürgen Ermel/ insenertehnilise büroo juhtivinspektor	Joonis GE-5, seletuskiri lk 19, 20 Rae Vallavalitsuse arhiiv	
3	OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine	24.07.2007	Kooskõlastatud Allkiri /Peeter Laidma/	Joonis GE-5 Rae Vallavalitsuse arhiiv	
4	Osühing Jaotusvõrk võrguehituse osakonna Tallinn-Harju sektor	01.08.2007 10.08.2007 nr 5666	Tutvunud. Allkiri /Illimar Vahtras/ arendussektori projektijuht, Tallinn-Harju piirkond Detailplaneering kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkiri /Jelena Armas/ tehnovõrkude spetsialist	Joonis GE-5 Rae Vallavalitsuse arhiiv	Märkused täidetakse tööprojekti staadiumis.
5	Raivo Pihlakas			Kiri	Saadetud tähitud kiri

	(Ranna kinnistu omanik. Kinnistul on elektripost, millest alates on võimalik õhuliin asendada maakaabliga)			Rae Vallavalitsuse arhiiv	29.08.2007 Nr 2-6/640 Planeerimisseaduse §17-st, kui kooskõlastust ei ole antud ühe kuu jooksul planeeringu kooskõlastajale väljasaatmise päeva arvates, arvestab planeeringu koostaja, et kooskõlastajal ei ole planeeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid.
6	Reet Žmenja (Metsatuka-Raki kinnistu omanik. Kinnistul on elektripost, millest alates on võimalik õhuliin asendada maakaabliga)			Kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv	Saadetud tähitud kiri 29.08.2007 Nr 2-6/642 Planeerimisseaduse §17-st, kui kooskõlastust ei ole antud ühe kuu jooksul planeeringu kooskõlastajale väljasaatmise päeva arvates, arvestab planeeringu koostaja, et kooskõlastajal ei ole planeeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid.
7	Fortum Termest AS	07.09.2007 nr 144	Kooskõlastatud. Nõus tehn. lahendusega. Allkiri /Hellar Pagi/	Joonis GE-5 Rae Vallavalitsuse arhiiv	
8	Põhja Regionaalne Maanteeamet	17.09.2007 nr 70757	Põhja Regionaalne Maanteeamet kooskõlastab Järve tee 2 maatükk II,	Kiri Rae Vallavalitsuse	Märkused kuuluvad arvestamisele teeprojektide

			Puhangu-Raki maatükk II, Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu (Töö nr 05383) järgmistel tingimustel. Terviktekst vt kiri. Allkiri /Erkki Mikenberg/ direktori asetäitja Riigimaantee teemaale ehitusloa taotlemisel esitada Põhja Regionaalsele Maanteeametile projekt koos ehitusaegse liikluskorralduse projektiga. PRMA kooskõlastus eraldi lehel.	arhiiv Joonis GE-5 Rae Vallavalitsuse arhiiv	koostamisel.
9	Õie Tali (Rae tee 12 kinnistu omanik)	20.09.2007	Antud detailplaneeringu lahendusega nõus. Allkiri /Õie Tali/	Joonis GE-5 Rae Vallavalitsuse arhiiv	
10	Osaühing HansaExport (Puhangu-Raki kinnistu omanik)	20.09.2007	Kooskõlastatud. Allkiri /Heigo Kraav/ juhatuse liige	Joonis GE-5 Rae Vallavalitsuse arhiiv	
11	MÖÖBLI KINNISVARA OSAÜHING (Tellija, Järve tee 2 kinnistu kaasomanik)	21.09.2007	Kooskõlastatud. Allkiri / Cristian Saar/	Joonis GE-5 Rae Vallavalitsuse arhiiv	
12	Elion Ettevõtted Aktsiaselts	01.10.2007 nr 6509142	Kooskõlastatud märkustega. Elion Ettevõtted AS-ile kuuluvate sideliinirajatiste ümberpaigutamiseks	Kiri (saadud digitaalselt) Rae Vallavalitsuse	Märkused täidetakse tööprojekti staadiumis.

			koostada projekt. Projekti koostamiseks võtta tehnilised tingimused. Ehitusalast tegevust liinirajatiste kaitsevööndis võib alustada peale liinirajatiste ümberpaigutamist ja üleandmist Elion Ettevõtte AS-ile. Terviktekst vt kiri. Kooskõlastuse andis: Arvo Sepp, sideliiniinsener	arhiiv	
13	Aktsiaselts ELVESO	03.10.2007 nr 405/07	Kooskõlastatud tingimustel: Torustike projekteerimisel järgida teh. ting. nr 199/07 punkti 3. Allkiri /Enn Laidvee/ ÜVK (Ühisveevärk ja kanalisatsioon) arendusjuht	Joonis GE-5, seletuskirja lk 20 Rae Vallavalitsuse arhiiv	Märkused täidetakse tööprojekti staadiumis.
14	Tervisekaitseinspeksioon Tallinna Tervisekaitsetalitus	19.10.2007 nr 6-1/651	Vaatamata sellele, et prognoositud müratase Assaku-Jüri maantee ääres detailplaneeringu alal ei ületa normeeritud tasemeid, tervisekaitsetalitus ei soovita elamuid rajada maantee sanitaarkaitsevööndisse võimaliku õhusaaste tõttu. Terviktekst vt kiri. Allkiri /Kai Raska/ direktori asetäitja	Kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv	Müra ja õhusaaste leevendamise eesmärgil on maantee ja hoonestuse vahele planeeritud tihe kuusehekk. Magamis- ja lastetoad projekteerida sisekvartali poolsetele külgedele.

Projektijuht

I. Hansaar