

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Skepast&Puhkim OÜ			Isiku- või registrikood 11255795
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Laki tn, 34	Sihtnumber 12915	Maakond Harju maakond
	Telefon 503 2427	e-post info@skpk.ee	
Kontaktisik	Nimi Triin Lepland		
	Telefon 558 2862	e-post triin.lepland@skpk.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Väike-Uuesalu Uuesalu küla Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:001:1045	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam JÄRVEKÜLA 110/20	Toitefiider Uuesalu II:JRK	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 400 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Väike-Uuesalu kinnistu detailplaneeringu ala planeeritavate uute kruntide elektrivarustus 13x (3x20A) elektrivarustus näha ette projekteeritavatest mitmekohalistest liitumiskilpidest toitega projekteeritavatelt 0,4kV kaablitelt. Projekteeritavate 0,4 kV kaabelliinide toide näha ette planeeringu alal projekteeritavast 20/0,4kV alajaamast.

Uue alajaama toide planeerida 20 kV maakaabelliiniga alates olemasolevast 20kV kaabelliinist 28519 Hirve teel.

Planeeringuga määrata: Projekteeritava 20kV kaabelliini trass alates olemasolevast 20kV kaabelliinist 28519 Hirve teel. Projekteeritava 20/0,4kV alajaama asukoht planeeringul. Projekteeritavate 0,4kV kaablite trassid alates toitepunktist projekteeritavas alajaamas ja jaotus-liitumiskilpide asukohad.

Planeeringus näidata elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Näidata tarbija kaablite asetus ja juurdepääs jaotus-liitumiskilpidele. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnoarajatisel servituudi ala ja tagada nõuetekohased kaitsekuvad. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoarajatisel graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee.

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

16.08.2018