



IBE Estonia OÜ

Teie: 08.08.2018, 4-11/1705

Meie: 06.09.2018, 4-11/1705-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 168

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Uuesalu külas asuva Väike-Uuesalu (kat nr 65301:001:1045) kinnistule detailplaneeringuga kavandatud 2 üksikelamu ja 9 paariselamu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamise projekti koostamiseks.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett kokku koguses kuni 8,0 m³/d (240,0 m³/kuus) järgmistel tingimustel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistute ühendamine ühisveevärgiga on võimalik alates piirkonnast **ÜVK** (LISA 1).

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett kokku koguses kuni 8,0 m³/d (240,0 m³/kuus) järgmistel tingimustel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistute ühendus reovee ühiskanaliseerimisega on võimalik alates piirkonnast **ÜVK** (LISA 1).

3. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt (<http://elveso.ee/admin/upload/Dokumendid/AS%20ELVESO%20tehnilised%20%C3%B5udud%20.pdf>).

4. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta alates 06.09.2018.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee