

Optimal Projekt OÜ

Lp. Arno Anton

10.09.2019.a./T – 488

Tehnilised tingimused- Kopli tee 25 planeering

1. Kesksurve gaasipaigaldis planeerida alates Küti tee ääres olevast kesksurve ($MOP \leq 5$ bar) trassist. Trass planeerida Kopli tee tee-allas. Kopli tee 25 kinnistu liitumispunktid (sulgeseadmed) planeerida kinnistu piirile.
2. Liitumispunkt olemasoleva gaasitrassiga planeerida Küti tee olemasoleva B-kategooria (PE 110×10,0) torule.
3. Planeering kooskõlastada Energate OÜ ja teiste vajalike osapooltega.
4. Tehnilised tingimused kehtivad 12 (kaksteist) kuud väljaandmise kuupäevast.
5. Gaasivõrguga liitumiseks sõlmida Energate OÜ-ga liitumisleping.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Enn Valma
Arendusjuht
Energate OÜ
GSM 51 04 504
Tel. 6191 395
Enn.Valma@energate.ee