



Hr Martin Poltimäe

Teie: 24.07.2020, 4-11/1297

Meie: 12.08.2020, 4-11/1297-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 131

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Vaskjala külas asuva detailplaneeringu nr 0544 "Sillapiiga tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering" alale planeeritavate 2 üksikelamu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamiseks.

Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada pärast Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste valmimist.

1. Veevarustus

- 1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale kokku koguses kuni 0,8 m³/d, (24,0 m³/kuus) järgmistel tingimustel:
- 1.1.1 Detailplaneeringu ala Pos 1 kinnistu ühendamine ühisveevärgiga on võimalik alates projekteeritud liitumispunktist **2MK-39** (LISA 1).
- 1.1.2 Detailplaneeringu Pos 2 kinnistu ühendus ühisveevärgiga planeerida piirkonnas **ÜPVK** (LISA 1).
- 1.1.3 Pos 2 kinnistule planeerida veemöödukaev haljasalale liitumispunkti lähedale.

2. Reovesi

- 2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale kokku koguses kuni 0,8 m³/d (24,0 m³/kuus) järgmistel tingimustel:
- 2.1.1 Detailplaneeringu ala Pos 1 kinnistu ühendus reovee ühiskanaliseerimisega on võimalik alates projekteeritud liitumispunktist **2K-39** (LISA 1).
- 2.1.2 Detailplaneeringu ala Pos 2 kinnistu ühendus reovee ühiskanaliseerimisega planeerida survekanaliseerimise liitumine piirkonnas **ÜPVK** (LISA 1).

3. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt: <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-ylldnouded/>.

4. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehnilised tingimused kehtivad kuni tehniliste tingimuste väljastamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee