



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 17.08.2026. nr 6-1/4739-3
Meie 16.09.2026 nr 7.2-3.1/5595-2

Detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Ülejõe küla KõpsuHansu ja Nurga kinnistute ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

Osaliselt arvestamata SM määrus nr 10 nõuetega.

Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 3.

Selgitus:

Planeeringualal planeeritakse hulk piklikke hooneid, mille kaugemaist sissepääsust ei ole tagatud 200 meetrit hüdrantist (mõõdetakse mööda teed). Soovitan suurendada hüdrantide arvu planeeringualal seda arvestades, et ala oleks nõuetekohaselt kaetud. Palun ka kirjeldada, mis tootlikkusega on hüdrandid arvestatud ning kuidas vajadusel lahendatakse puudujääk välise kustutusvee osas.

Arvestamata parkimisala tuleohutusega.

Alus: EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Garri Mölder

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Päästeameti Põhja päästkeskus