

Lp. Evely Ehrpas
OÜ Hendrikson & KO/Linnaruumi OÜ

Gaasivõrguga liitumise detailplaneeringu tehnilised tingimused.

17.10.2019.

Käesolevaga teatame, et Põrguvälja tee 3 kinnistu -mõlemad hooned ja Põrguvälja tee 1 kinnistu on tänaseks maagaasivõrguga liitunud, kinnistud ja hooned omavad iseseisvaid gaasivõrguga liitumispunkte. Põrguvälja tee 3 RIMI hoone liitumispunkt asub Põrguvälja teel 11330 Järveküla-Jüri tee 65301:002:0286 kinnistul, Põrguvälja tee 3 hoone 2 ja Põrguvälja tee 1 kinnistu liitumispunktid asuvad 11 Tallinna ringtee T9 65301:001:4157 kinnistul. Vana-Pildi kinnistu ei ole gaasivõrguga liitunud, kuid tehniliselt on võimalik antud kinnistut maagaasiga varustada. Adven Eesti AS-ile kuuluv olemasolev B-kategooria maaalune gaasitorustik paikneb Põrguvälja teel, 11 Tallinna ringtee T9 ja 11 Tallinna ringtee T12 kinnistutel. Detailplaneeringuga moodustavate kuid hoonestamata kinnistuid on võimalik maagaasiga varustada, selleks planeerida B-kategooria gaasitorustik alates olemasolevast gaasitorustikust 11 Tallinna ringtee T12 kinnistul piki planeeritavaid traspordmaa kinnistuid kuni moodustatavate kinnistute piirideni, kinnistu piiridele näha ette liitumispunktid. Liitumispunkti maakraanid planeerida kinnistu piirile, kuid mitte lähemale kui 2 meetrit teiste kommunikatsioonide liitumis- ja sõlmpunktidele ning mitte sissesõiduteede alla. Planeeritavale gaasitorustikule näha ette servituudi/kasutusõiguse ala 1 m mõlemale poole torustiku keskteljest.

Lugupidamisega
Aleksander Aan
Gaasi jaotus
aleksander.aan@adven.com
Adven Eesti AS