



Rae Vallavalitsus

29.06.2025

Arvamus nr **154/VK**

Aaviku küla, Tamme tee 1, 1a, 2 ja Põllu kinnistute ning lähiala detailplaneering (töö nr DP0713) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga ega kaugküttetorustikuga.

Isevoolse reoveekanalisatsiooni lahendus korrigeerida, meile teadaoleva teostusjoonise järgi on Tamme tee 1a (65301:001:5068) kinnistul asuvast olemasolevast kaevust ots DP alale kavandatava reovee kanalisatsiooni torustikuga ühendamiseks kõrgusel 39,70.

Arvamus Aaviku küla, Tamme tee 1, 1a, 2 ja Põllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus

VK teenistuse arendusinsener

Annika.Krinpus@elveso.ee