

Lp. Kristiina Kokk
Optimal Projekt OÜ

Gaasivõrguga liitumise detailplaneeringu tehnilised tingimused.

11.03.2016

Käesolevaga teatame, et tehniliselt on võimalik Harju maakonnas Rae vallas Maanteevahe kinnistule (kat.tunnus: 65301:002:1692) detailplaneeringuga moodustavaid tootmis-ärirama kinnistuid (nr. 1 ja 2) maagaasiga varustada. Adven Eesti AS-ile kuuluv B-kategooria maaalune gaasitorustik kulgeb pikki sama Maanteevahe kinnistu edela poolset osa. Detailplaneeringuga moodustavate kinnistute maagaasiga varustamiseks planeerida B-kategooria gaasitorustik olemasolevast maagaasi torustikust sellest kohast kus see siseneb Maanteevahe kinnistule selle lääne nurgast pikki kinnistu loode-põhja piiri kuni planeeritava kinnistu nr. 1 piirini. Moodustavate kinnistute jaoks planeerida kinnistule nr. 2 vahetult enne kinnistu nr.1 kinnistupiiri gaasitorustikule liitumispunktide maakraanid vastavalt vajadusele, kuid mitte lähemale kui 2 meetrit teistele kommunikatsioonide liitumis- ja sõlmpunktidele. Planeeritavale gaasitorustikule näha ette servituudi/kasutusõiguse ala 1 m mõlemale poole torustiku keskteljest.

Lugupidamisega
Aleksander Aan
Gaasivõrgu juht
Gaasi jaotus
+3725117424
Adven Eesti AS