

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 234228

Väljastatud: 17.09.2015

Kehtivad kuni: 17.09.2017

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

OÜ Optimal Projekt

Keemia 4, Tallinn 10616

502 2239

meelis@opt.ee

2. Liidetava elektripaigaldise

iseloostus:

**Detailplaneering, Tehnilised tingimused
detailplaneeringuks**

**Maanteevahe, Lehmja küla, Rae vald, Harju
maakond**

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **2x(3x200A)**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

JÄRVEKÜLA 110/20 Loomäe

Toitefiider:

II:JRK

Jaotusalajaam:

proj.

Sektsioon:

1

Jaotusfiider:

proj.

Maanteevahe kinnistul planeeringu ala kruntide 2tk. elektrienergiaga varustamine
peakaitsmega a´3x200A näha ette kruntide juurdesõidu tee ääres ehitatavast liitumiskilbist
toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt.

Planeeringuga määrata projekteeritava liitumiskilbi asukoht tee ääres ja 0,4kV kaabelliini
trass alates Vaikepi planeeringuga määratud 20/0,4kV alajaama asukohast. Näidatav tarbija
kaablite asetus.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata planeeritavatele Elektrilevi OÜ tehnorajatistele
servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused
> Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada
planeeringu tehnoõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või
saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee .

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenerivõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. . Elektrilevi
OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul
sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

**Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi
alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli
kingadel**

Kinnitaja:
Jüri Loogväli
Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786