

Kadri Randoja

Saatja: Siim Orav <siim.orav@rae.ee>
Saatmisaeg: 25. mai 2015. a. 14:09
Adressaat: 'Priit Põldmäe'; kadri.randoja@rae.ee
Teema: RE: Rukki dp

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

Kas me saatsime neile kooskõlastamiseks või?
Kui jh, siis nad peavad kuu aja jooksul vastuse andma või pikendama vastamise tähtaega.

Siim

From: Priit Põldmäe [mailto:Priit.Poldmae@rae.ee]
Sent: Monday, May 25, 2015 2:05 PM
To: kadri.randoja@rae.ee; 'Siim Orav'
Subject: FW: Rukki dp

Ei midagi uut!

Kas me saame anda ka miski tähtaja või tuleneb see seadusest et kui pole mingi aja jooksul vastatud et siis loeme kooskõlastatuks?

From: Krista Einama [mailto:Krista.Einama@mnt.ee]
Sent: Monday, May 25, 2015 12:09 PM
To: 'Priit Põldmäe'
Cc: Andres Urm
Subject: RE: Rukki dp

Tere,

Töö on ootejärjekorras. Suure töökoormuse tõttu ei enamat lubada, ainult seda, et vaatan esimesel võimalusel.

Lugupidamisega,

Krista Einama


MA Planeeringute osakonna peaspetsialist

From: Priit Põldmäe [mailto:Priit.Poldmae@rae.ee]
Sent: Thursday, May 21, 2015 9:01 AM
To: Krista Einama
Subject: FW: Rukki dp

Tere,

Kas olete saanud selle teemaga tegeleda?

Lugupidamisega



Priit Põldmäe

Abivallavanem
Rae Vallavalitsus
Telefon: 605 6741 Mob: 5129380
E-mail: priit.poldmae@rae.ee
Veeb: www.rae.ee

From: Krista Einama [<mailto:Krista.Einama@mnt.ee>]
Sent: Monday, May 11, 2015 4:01 PM
To: 'Priit Põldmäe'
Cc: Andres Urm
Subject: RE: Rukki dp

Tere, Ma arvestan sellega.
Lugupidamisega,
Krista Einama

From: Priit Põldmäe [<mailto:Priit.Poldmae@rae.ee>]
Sent: Monday, May 11, 2015 3:11 PM
To: Krista Einama
Cc: kadri.randoja@rae.ee
Subject: RE: Rukki dp

Ok,
Kas võib jõuda selle nädalal?
Priit


From: Krista Einama [<mailto:Krista.Einama@mnt.ee>]
Sent: Monday, May 11, 2015 1:06 PM
To: 'Priit Põldmäe'
Subject: RE: Rukki dp

Tere,
Ootab tööde järjekorras. Tegelen esimesel võimalusel.
Lugupidamisega
Krista Einama
MA Planeeringute osakonna peaspetsialist

From: Priit Põldmäe [<mailto:Priit.Poldmae@rae.ee>]
Sent: Monday, May 11, 2015 11:59 AM
To: Andres Urm; Krista Einama
Subject: FW: Rukki dp

Tere,
Kas selle planeeringu kohta olete saanud vastuse kujundada?

Lugupidamisega



Priit Põldmäe

Abivallavanem
Rae Vallavalitsus
Telefon: 605 6741 Mob: 5129380
E-mail: priit.poldmae@rae.ee
Veeb: www.rae.ee

From: Kadri Randoja [<mailto:kadri.randoja@rae.ee>]
Sent: Monday, May 11, 2015 11:00 AM
To: 'Priit Põldmäe'
Subject: FW: Rukki dp

Tere

Oli Sul mahti möödunud nädalal Rukki kohta Maanteeametist küsida?

Kadri

From: Kadri Randoja [<mailto:kadri.randoja@rae.ee>]
Sent: Thursday, May 07, 2015 2:06 PM
To: 'Priit Põldmäe'
Subject: FW: Rukki dp

Kas Sul on olnud mahti Rukki tee DP teemat Maanteeametist uurida? Siiani ei ole vastust Sinu saadetud ettepanekule!

Kadri

From: Kadri Randoja [<mailto:kadri.randoja@rae.ee>]
Sent: Thursday, April 23, 2015 1:44 PM
To: 'Krista Einama'
Subject: FW: Rukki dp

From: Priit Põldmäe [<mailto:Priit.Poldmae@rae.ee>]
Sent: Wednesday, April 08, 2015 5:21 PM
To: 'Krista.Einama@mnt.ee'
Cc: 'Siim Orav' (siim.orav@rae.ee); Kadri Randoja (kadri.randoja@gmail.com)
Subject: FW: Lehmja küla Rukki tee kinnistute muutmise ja Liivatee katastriüksuse ning lähiala detailplaneering

Tere,

Ringristmik on lahendatud juba varasemate Rukki tee planeeringutega ja tänase Rukki tee kaudu juurdepääsu saavate kinnistute ehitusõiguse realiseerimiseks ta vajalik ei ole. Ringristmiku vajadus tekib alles pärast Lauda tee kaudu juurdepääsu vajavate kruntide ehitusõiguse realiseerimist. Kui kirjutame selle selliselt planeeringusse et enne Lauda tee kaudu juurdepääsu vajavate kruntide ehitusõiguse realiseerimist tuleb ringristmik välja ehitada ja ringristmik ehitatakse välja huvitatud isiku kulul siis peaks ju punkt 2 ja 5 täidetud olema!

Punktis 3 ja 4 toodu lisame planeeringu materjalidesse.

Kas selliselt võiksime saada teie kooskõlastuse?

Lugupidamisega

Priit Põldmäe
Abivallavanem
Rae Vallavalitsus
Telefon: 605 6741 Mob: 5129380
E-mail: priit.poldmae@rae.ee
Veeb: www.rae.ee

From: Krista Einama [<mailto:Krista.Einama@mnt.ee>]
Sent: Thursday, April 23, 2015 8:12 AM
To: 'Kadri Randoja'
Subject: RE: Rukki dp

Tere,
Kas on võimalik mulle ka saata Rukki tee dp ettepanekud?
Lugupidamisega,
Krista Einama

From: Kadri Randoja [<mailto:kadri.randoja@rae.ee>]
Sent: Wednesday, April 22, 2015 10:01 AM
To: Krista Einama
Subject: Väljataga dp

Tere

Vabandust! Tõesti olin ekslikult manusena lisanud eelmise lahenduse põhijoonise pdf-i!
Nüüd täpsustatud ja täiendatud viimane variant!

Kas Rukki tee detailplaneeringu osas ka uudiseid on? Priit Põldmäe saatis e-mailitsi omapoolsed ettepanekud!

Lugupidamisega
Kadri Randoja

From: Krista Einama [<mailto:Krista.Einama@mnt.ee>]
Sent: Tuesday, April 21, 2015 4:20 PM
To: Kadri Randoja
Subject: RE: Väljataga dp

Tere,
Kas on vale planeeringu joonis kaasa sattunud?
Igaks juhuks selgitan, et
1. nähtavuskolmnurga kiir algab mahasõidu punktist, mis möödetakse sõidutee katte servast mahasõidu suunas 7m.
Võib jääda tase rahuldav, on pilt selgem.
2. _
3. hetkel on planeeritud kergliiklustee sõidutee serva, ja vaheriba pole näidatud.
4. Teemaal on käesolevalt kavandatu madalpingekaabel ja tema liitumiskilp. Või saan ma milleski valesti aru.
Küsimus oli, kuhu on kavandatud teises tingmärkides toodud planeeritud tehnovõrgud.

Lugupidamisega,
Krista Einama

From: Kadri Randoja [<mailto:kadri.randoja@rae.ee>]
Sent: Tuesday, April 21, 2015 12:25 PM
To: Krista Einama
Subject: Väljataga dp

Tere

1. Nähtavuskolmnurk joonisel 7 meetrise tagasi astega sõiduteekattest (nähtavus kiriku müürist 100 meetrit).
2. Parkimiskohad on planeeritud ka kinnistule pos 2.
3. Üldplaneeringu järgne kergliiklustee on planeeritud maanteest ca 6 meetrise vahe ribaga trassidest vabale alale.
4. Teemaale ei ole tehnovõrke antud planeeringuga kavandatud. Planeeritav gaasitrass asub planeeritava kinnistu pos 1 lõunapoolse piiri ääres. Manusena on lisatud tugijoonis.

Lugupidamisega
Kadri Randoja

From: Krista Einama [<mailto:Krista.Einama@mnt.ee>]
Sent: Monday, April 20, 2015 4:08 PM
To: kadri.randoja@rae.ee
Subject: Väljataga dp

Tere,

Saadatan planeeringu ülevaatamisel tekkinud märkused:

1. Nähtavuskolmnurk võib olla rahuldav, kirikuaia kõrgus ei sega nähtavust. Kuid palun kandke joonisele nähtavuskolmnurk, kus 7m tuleb tagasi mõõta sõiduteekattest.
2. Liitsin parkimiskohad, kokku sain 39 sõiduauto, seletuskirjas oli 49, bussidele võiksid ka parkimiskohad olla näidatud.
3. Üldplaneeringu järgne kergliiklustee näha ette vahe ribaga lahendus (5m) ja mitte teemaale, asukoht sõidutee servas ei vasta normidele ja on sobimatu.
4. Teemaale tehnovõrke mitte kavandada. Jooniselt ei leidnud planeeritavaid tehnovõrke (vesi, kanal, gaas). Palun kirjutada lahti. Näiteks planeeritav tuletõrjehüdrant ei tohi sõiduteele nii ligiadal ollagi. Palun esitada tugijoonis.

Lugupidamisega



Krista Einama
Planeeringute osakonna peaspetsialist
Maanteeamet

Tel 6119 344
krista.einama@mnt.ee