

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 219799

Väljastatud: **05.05.2014**
Kehtivad kuni: **05.05.2016**

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

**2. Liidetava elektripaigaldise
iseloostus:**

Rae Vallavalitsus

**Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju
maakond 75301**

605 6750, 505 6173

info@rae.ee

**Detailplaneering, Tehnilised tingimused
detailplaneeringuks**

**Rukki tee 4, 6, 6A, 8, 10, 12, 13, 13A, 13B, 14,
15, 17, 19, Liivatee katastriüksus, Lehmja küla
Rae vald, Harju maakond**

**3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:**

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **11x(3x63A)**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

Toitefiider:

Jaotusalajaam:

Sektsioon:

Jaotusfiider:

JÄRVEKÜLA 110/20 Loomäe I:JRK proj.

1

proj.

Planeeringu alal Rukki tee kruntide pos. 8. kuni 11. elektrienergiaga varustamine näha ette Rukki tee äärde, kruntide piirile, paigaldatavatest 1- ja mitme-kohalistest liitumiskilpidest liitumiskohtadega a'3x63A. Liitumiskilpide toide näha ette projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt toitega projekteeritavast 20/0,4kV alajaamast. Projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass näha ette Rukki tee maa-alasse ja projekteeritavale 20/0,4kV alajaamale näha ette maa-ala koos teenindusmaaga Rukki tee koormuskeskmes.

Planeeringu alal Liivatee kruntide pos. 1. kuni 7. elektrienergiaga varustamine näha ette planeeritava tee äärde, kruntide piirile, paigaldatavatest 1- ja mitme-kohalistest liitumiskilpidest liitumiskohtadega a'3x63A. Liitumiskilpide toide näha ette projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt toitega projekteeritavast 20/0,4kV alajaamast. Projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass näha ette tee maa-alasse ja projekteeritavale 20/0,4kV alajaamale näha ette maa-ala koos teenindusmaaga koormuskeskmes. Projekteeritavatele alajaamadele ja liitumiskilpidele peab olema tagatud vaba juurdepääs.

Planeeringuga määrata:

- 1) Projekteeritavate 20 kV kaabelliinide trassid alates Rukki tee 1 varem projekteeritud 20kV liitumisalajaamast.
- 2) Projekteeritavate 20/0,4kV alajaamade asukohad.
- 3) 0,4kV kaabelliinide trassid alates projekteeritavatest 20/0,4kV alajaamadest.
- 4) Jaotus-liitumiskilpide asukohad sissesõidu teede juures. Näidata tarbijate elektriakaablit

asetus.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini. Planeeringu koostamisel määrata olemasolevatele ja planeeritavatele Elektrilevi OÜ tehnotrajatistele servituudi ala. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ning koormustega.

Olemasolevate elektriliinide ümberehituseks tuleb sõlmida Elektrilevi OÜ -ga Võrgu lisateenuse leping ja tasuda teenustasu.

Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil Kadaka tee 63 tuba 131. E K R kell 9-12. tel 53269451. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping. Soovitavalt koheselt peale detailplaneeringu kehtestamist ja liitumist. Elektrilevi OÜ poolne esindaja on AS Võrguehitus.

Planeeringu tehniline lahendus koos situatsiooni skeemiga täpsustada eelnevalt Tehniliste Tingimuste koostajaga. Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

Kinnitaja:

Jüri Loogväli

Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748,
56678786 53269748