

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

JRK. NR.	KOOSKÕLASTAJA ASUTUS	KOOSKÕLASTUSE TEKST	KOOSKÕLASTAJA NIMI JA AMETINIMETUS	ALLKIRI	KUUPÄEV	ORIGINAAL KOOSKÕLASTUSE ASUKOHT	MÄRKUSED
1	Elektrilevi OÜ	Kooskõlastus 2316635882. Tingimused: 1. Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks saata 10 päeva enne tööde algust täidetud taotlus aadressile jarelvalvepoh@elektrilevi.ee, tel. 7154600; 2. Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt; 3. Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul; 4. Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest; 5. Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi; 6. Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba; 7. Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud; 8. Vastavalt Andras OÜ tööle P143-01TP väljastatud tehnilistele tingimustele 222363 ja 222364.	Priit Mägi	allkirjast digitaalselt	16.06.2015	projekteerija arhiivis	kooskõlastas Andraco OÜ
2	Elektrilevi OÜ	Kooskõlastus 2316635883. Tingimused: 1. Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks saata 10 päeva enne tööde algust täidetud taotlus aadressile jarelvalvepoh@elektrilevi.ee, tel. 7154600; 2. Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt; 3. Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul; 4. Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest; 5. Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.	Priit Mägi	allkirjast digitaalselt	16.06.2015	projekteerija arhiivis	kooskõlastas Andraco OÜ
3	Elering Gaas AS	Kooskõlastatud	Jüri Viirmaa	allkirjast digitaalselt	09.07.2015	projekteerija arhiivis	kooskõlastas HeatConsult OÜ
4	AS Eesti Telekom	Projekti kooskõlastus nr 24830474. Märkus: Rukki arenduse sideliini-rajatiste projekt ei vasta AS-i Eesti Telekom poolt väljastatud tehniliste-le tingimustele nr. 23865544. Projekteeritud sidekanalisatsioon ei ole seotud sidekanalisatsiooni kaevuga KLV-078. Sidekaabli paigaldamine sidekanalisatsiooni lahendatakse eraldi projektina koostöös ja kokkuleppel antud piirkonna kinnisvara arendajaga peale projekteeritud sidekanalisatsiooni valmimist ja ühendamist kaevuga KLV-078.	Arvo Sepp	allkirjast digitaalselt	20.07.2015	projekteerija arhiivis	kooskõlastas Crusta projekt OÜ

Märkus: Kooskõlastuste ära kiri õige. Originaalkooskõlastused asuvad projekteerija arhiivis. Koopiad lisatud koondtabelile.

5	Silvenoinen OÜ (Lehmja tankla)	Saadetud tähtkiri 29.07.2015. a. AS Eesti Post kviitung nr 1299932		*		projekteeri- ja arhiivis	
6	Adven Eesti AS	Kooskõlastus nr. 15-08-2015. Tingimus: Enne kaevetööde algust kutsuda kohale geodeet, kes märgib maha olemasoleva gaasitorustiku asukohta. Kaitsevöönd on 1m mõlemale poole toru telgjoonest. Vertikaal- ja horisontaalplaneerimisel lähemal kui 0,5m torust teostada kaevetööd käsitsi. Kaevetööde käigus säilitada lähedal olevad maagaasitorustiku tähispostid. Kaitsehülsside paigaldamisest ja kaevetööde algusest anda teada emaili aadressil aleksander.aan@adven.com.	Aleksander Aan	*	25.08.2015	kooskõlastus meili teel, projekteeri- ja arhiivis	
7	Maanteeamet	Kooskõlastus nr 15-2/15-00030/778. Kooskõlastamise aluseks on projekti vastavusse viimine Maanteeameti poolt esitatud tehnilistele nõuetele (14.05.15 nr 15-2/15-00030/382), mis on käesoleva projekti lahutamatu osa. Maanteeamet ei võta kohustusi käesoleva Rukki Arenduse teede ja tehnovõrkude tehnilise projekti välja ehitamisel sh väljapool riigitee alust katastriüksust paiknevate mahasõidu rampide ja jalgteede hoolde osas ning riigitee ristumiskohta märgistava valgustuse osas sõltumata valgustusmastide asukohast ja nende aluse maa omandivormist.	Marten Leiten	allkirjast digitaalselt	08.10.2015	projekteeri- ja arhiivis	
8	ELVESO AS	Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projektlahendus heaks kiidetud, kooskõlastus väljastatakse peale liitumislepingu sõlmimist.		*			
9	Elering AS	Kooskõlastaja nõuded täidetud, täiendatud dokumentatsioon esitatud. Vormistatud kooskõlastust ei ole veel kätte saanud.		*			
10				*			

Märkus: Kooskõlastuste ära- ja olemis- ja olemasolev. Originaalkooskõlastused asuvad projekteeri- ja arhiivis. Koopiaid lisatud koondtabelile.