

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 222416

Väljastatud: **25.07.2014**
Kehtivad kuni: **25.07.2016**

1. *Tehniliste tingimuste taotleja:* **OÜ Optimal Projekt**
Taotleja aadress: **Tehnika 24-3, Tallinn 10149**
Taotleja telefon: **502 2239**
Taotleja E-Mail: **meelis@opt.ee**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. *Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:* **Äri-ja tööstushoone, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks**
Sepa-Rae 2, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond
3. *Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:*
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x63A**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| JÄRVEKÜLA 110/20 | Rootsi:JRK | Helgila:(Rae) | 1 | 5 |

Planeeringu ala Sepa-Rae 2 kinnistul Äri-ja tööstushoone elektrienergiaga varustamine peakaitsmega 3x63A näha ette ehitatavast liitumiskilbist kinnistu sissesõidu tee ääres toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt.

Planeeringuga määrata liitumiskilbi asukoht ja projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass alates Helgila 20/0,4kV alajaama 0,4kV jaotuskilbist 27993JK.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata olemasolevatele ja planeeritavatele Elektrilevi OÜ tehnorajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega nähes ette planeeritava liitumiskilbi juures maa-ala võimaldamaks 20/0,4kV alajaama ehitamist tulevikus.

Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil Kadaka tee 63 tuba 131. E K R kell 9-12. tel 53269451. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee . Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

Planeeringu tehniline lahendus koos situatsiooni skeemiga täpsustada eelnevalt Tehniliste Tingimuste koostajaga.

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised . Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

Kinnitaja:

Jüri Loogväli
Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786