

Lp. Kristiina Kokk
Optimal Projekt OÜ
Tel. 53 300 878
Kristiina@opt.ee

24.09.2014.a./T - 284

Tehnilised tingimused- Sepa-Rae 2 ja Tudriku MÜ detail

1. Keskurve ($MOP \leq 5$ bar) gaasipaigaldis planeerida planeeringuala läbiva Läike tee äärde alates Läike tee T4 olevast PE160 gaasitrassist kuni Läike-Helgi ristmikul oleva PE110 trassini. Liitumispunktid (sulgeseadmed) planeerida kinnistute piirile.
2. Gaasipaigaldis planeerida maa-alusena ja vastavalt „Küttegaasi ohutuse seaduse” ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
3. Gaasipaigaldise projekt kooskõlastada Energate OÜ, Inspecta OÜ ja teiste vajalike osapooltega.
4. Tehnilised tingimused kehtivad 12 (kaksteist) kuud väljaandmise kuupäevast.
5. Gaasivõrguga liitumiseks sõlmida Energate OÜ-ga liitumisleping.

Lugupidamisega,



Enn Valma
Arendusjuht
Energate OÜ
GSM 51 04 504
Tel. 6191 395
Enn.Valma@energate.ee