



Hr Sven Kõöp

Teie: 20.09.2019, 4-11/1845

Meie: 17.10.2019, 4-11/1845-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 195

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Vaskjala külas asuva detailplaneeringu nr 0838 "Jõeäärse kinnistu detailplaneering" alale planeeritud üksik- või paariselamu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamiseks.

Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada peale Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste ehitamist.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni $0,8 \text{ m}^3/\text{d}$ ($24,0 \text{ m}^3/\text{kuus}$) järgmisel tingimusel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistu ühendus ühisveevärgiga planeerida piirkonnas **ÜPVK** (LISA 1).

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni $0,8 \text{ m}^3/\text{d}$ ($24,0 \text{ m}^3/\text{kuus}$) järgmistel tingimustel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistu ühendus reovee ühiskanaliseerimisega planeerida piirkonnas **ÜPVK** (LISA 1).

2.1.2 Sillapiiga teel paiknevale reoveepumplale planeerida nõuetekohane hooldusplats.

3. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt: <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-ylldnouded-/>.

4. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta alates 17.10.2019.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee