

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 249648

Väljastatud: **09.03.2017**
Kehtivad kuni: **09.03.2019**

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **OÜ Optimal Projekt**
Taotleja aadress: **Keemia 4, Tallinn 10616**
Taotleja telefon: **607 0036, 5660 5462**
Taotleja E-Mail: **meelis@opt.ee**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **detailplaneering, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks**
Tohvre-Kivi, Tohvre-Põllu, Tohvre- Metsa, Järveküla, Rae vald, Harju maakond
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **130x(3x20A)**
Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>
JÄRVEKÜLA 110/20	Varuli:JRK	proj.	1
			<u>Jaotusfiider:</u>
			proj.

Tohvre-Kivi, Tohvre-Põllu, Tohvre- Metsa detailplaneeringu ala kruntide elektrivarustus 130 x (3x20A) näha ette kruntide piiridele paigaldatavatest, mitmekohalistest liitumiskilpidest. Liitumiskilpide toide näha ette projekteeritavatelt 0,4kV maakaabelliinidelt.

0,4kV maakaabelliinide toide näha ette projekteeritavast 20/0,4kV alajaamast, toitega 20kV maakaabelliinilt. Projekteeritava 20kV maakaabelliini toide näha ette olemasolevast 20/0,4kV alajaamast nr.6736

Planeeringuga määrata: Projekteeritava 20kV kaabelliini trass olemasoleva kaabelliini 19114 trassil, 20/0,4kV alajaama asukoht planeeringu koormuskeskmes, projekteeritavate 0,4kV kaablite trassid ja jaotus-liitumiskilpide asukohad.

Planeeringus näidata projekteeritavate elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Projekteeritavale 20/0,4kV alajaamale ja jaotus-liitumiskilpidele tuleb näidata teenindusmaa ning juurdepääs . Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata projekteeritavale ja olemasolevatele Elektrilevi OÜ tehnoarajatisele servituudi ala. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega .

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoarajatise graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee .

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised. Kui planeering

näeb ette elektriliinide ümberehituse planeeritavate rajatiste tõttu olemasolevate elektriliinide kaitsetsoonis või muul põhjusel tuleb esitada sellekohane taotlus ja sõlmida leping.

Elektrienergia saamiseks tuleb pärast detailplaneeringu kooskõlastamist ja kehtestamist sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:

Jüri Loogväli
Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786