

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 230703

Väljastatud: **27.05.2015**
Kehtivad kuni: **27.05.2017**

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Microinvestor OÜ**
Taotleja aadress: **Palusambla 7, Tartu Tartu maakond 51011**
Taotleja telefon: **509 1133**
Taotleja E-Mail: **kalevlepp@hotmail.com**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **detailplaneering, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks Suur-Tõnikse, Karla küla, Rae vald, Harju maakond**
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x25A**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| JÜRI 110/10 | VASKJALA:J | Suure | 1 | 1:27128 |
| | YR | Tõnikse:(Rae) | | |

Suur-Tõnikse kinnistu planeeringu ala kruntide elektrienergiaga varustamine peakaitsmega a3x25A näha ette kruntide juurdesõidu tee äärde ehitatavast mitmekohalisest liitumiskilbist toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt.

Planeeringuga määrata projekteeritava liitumiskilbi asukoht krundi 2 juurdesõidu tee lõpus ja 0,4kV kaabelliini trass alates Suure Tõnikse 10/0,4kV alajaama F1 jaotuskilbist Kurve tee 5JK . Näidat tarbija kaablite asetus.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata planeeritavatele Elektrilevi OÜ tehnorajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee .

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. . Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

Kinnitaja:

Jüri Loogväli
Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786