

Kopli küla Toomla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu märkused

Teie 24.11.2023 nr 7.2-2.1/3444-4

Garri Mölder

Ohutusjärelvalve büroo inspektor Päästeameti Põhja päästekeskus

1. Ohuhinnangus peatükk 2 ja 2.1 on pealkirjas Kangrumetsa tee 3, mis on ebakorrektn.

**Korrigeeritud**

2. Tuletõrjesisearustuse tagamine ühe hüdrandiga detailplaneeringu alal ei taga 200 m põhimõtet mööda teed, hetkel ühe hüdrandiga jäävad kaugemad krundid ca 300-400 m peale, kui mööda teed liikumist arvestada.

**Planeeringualal tagatud tuletõrjesisearustus Meelespeal tee asuva olemasolevate kahe hüdrandiga, lisaks on planeeritud uued tuletõrjehüdrandid kinnistule pos 32, 31, 30. Kokku 5 tuletõrje hüdranti, mis tagavad 200m põhimõtte mööda teed.**

Lugupidamisega

Martin Aus

Loov Arhitektid OÜ

5584866