

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi ArchiLAND OÜ			Isiku- või registrikood 11072103
Kontakt aadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Mahtra tn, 56-26	Sihtnumber 13812	Maakond Harju maakond
	Telefon 521 3315	e-post archiland@hotmail.ee	
Esindaja	Nimi Lisandra Talving		Esindamise alus Volikiri
	Telefon 521 3315	e-post lisandratalving@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Assaku alevik, Piibelehe, Villemi , ja Udumäe, Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:001:0152	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Piibelehe, Villemi, ja Udumäe kinnistute detailplaneeringu ala planeeritavate uute ridaelamubokside elektrivarustus 50x (3x20A) elektrivarustus näha ette projekteeritavatest mitmekohalistest liitumiskilpidest toitega projekteeritavatelt 0,4kV kaablitelt. Projekteeritavate 0,4 kV kaabelliinide toide näha ette olemasolevatest alajaamadest Ööbiku tee, Rätsepa ja Uustalu-2.

Planeeringuga määrata: Projekteeritavate 0,4kV kaablite trassid alates toitepunktist Ööbiku tee 20/0,4kV alajaamas, Uustalu-2 10/0,4kV alajaama F1 Ploomi 6JK jaotuskilbis ja Rätsepa 10/0,4kV alajaama F4 Maria tee 3(3)JK jaotuskilbis. Jaotus-liitumiskilpide asukohad planeeritava tee ääres.

Planeeringus näidata projekteeritavate elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Projekteeritavatele jaotus-liitumiskilpidele tuleb näidata teenindusmaa ning juurdepääs. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Näidata tarbija kaablite asetus.

Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnorajatisel servituudi ala. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoorkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee.

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka detailplaneerimise alaga piirnevate elektriliinide trasside servituudi alad.

Udumäe kinnistul asub Elektrilevi OÜ 10kV õhuliin ja Elering AS kõrgepingeliinid, mille kohta annab tingimused omanik.

Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.

Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

17.10.2017