

**ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON**  
**TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 239901**

Väljastatud: **15.04.2016**  
Kehtivad kuni: **15.04.2018**

1. *Tehniliste tingimuste taotleja:* **OÜ Optimal Projekt**  
*Taotleja aadress:* **Keemia 4, Tallinn 10616**  
*Taotleja telefon:* **607 0036, 5660 6462**  
*Taotleja E-Mail:* **meelis@opt.ee**  
*Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:*
2. *Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:* **Ärihoone, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks**  
**Talli 3, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond**
3. *Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:*  
*Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime:* **3x100A**  
*Elektriline aadress:*
- |                      |                     |                          |                   |                      |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u>    | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| <b>JÜRI 110/10</b>   | <b>KOOLI</b>        | <b>Viljahoidla:(Rae)</b> | <b>1</b>          | <b>proj.</b>         |
|                      | <b>II:JYR</b>       |                          |                   |                      |

Ärihoone Talli 3 planeeringu ala elektrienergiaga varustamine peakaitsmega 3x100A näha ette ehitatavast liitumiskilbist krundil tee ääres toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt.

Planeeringuga määrata projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass alates Viljahoidla 10/0,4kV alajaamast ja liitumiskilbi asukoht kinnistu alajaama poolse piiri juures tee ääres.

Näidata juurdepääs liitumiskilbile. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnorajatisele servituudi ala. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, [www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee) (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoõrkude graafiline osa ka digitaalkujul \*.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: [kooskolastus@elektrilevi.ee](mailto:kooskolastus@elektrilevi.ee).

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. *Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:* **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

**Kinnitaja:**  
Jüri Loogväli

Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67  
8786