

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 242786

Väljastatud: **29.07.2016**
Kehtivad kuni: **29.07.2018**

1. *Tehniliste tingimuste taotleja:* **Rae Vallavalitsus**
Taotleja aadress: **Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond 75301**
Taotleja telefon: **605 6750, 5553 0881**
Taotleja E-Mail: **info@rae.ee;marje.aho@rae.ee**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. *Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:* **Lasteaed, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks**
Saare, Järveküla, Rae vald, Harju maakond
3. *Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:*
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x200A**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| JÄRVEKÜLA 110/20 | Assaku I:JRK | Annukse:(Rae) | 1 | 8 |

Saare kinnistu planeeringu ala lasteaia elektrienergiaga varustamine peakaitsmega 3x200A näha ette ehitatavast 1-kohalisest liitumiskilbist Turu tee ääres. Liitumiskilbi toide näha ette projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt toitega Annukse 20/0,4kV aj. F8 o,4kV jaotuskilbist SaareJK/ 29312JK (Turu tee 25).

Planeeringuga määrata: projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass, liitumiskilbi asukoht kinnistu piiril, või eelnimetatud jaotuskilbi juures ja tarbija 0,4kV kaabli asetus .
Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.
Liitumiskilbile peab olema tagatud juurdepääs.

Määrata Elektrilevi OÜ olemasolevale projekteeritavatele tehnorajatisele servituudi ala.
Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega . Kinnistul, Turu tee ääres asuvad 20kV kaablid nr.19115 ja 20711 ja 0,4kV kaabel nr.27550.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee .

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. *Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:* **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:
Jüri Loogväli

Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786