

TERVISEAMET HEALTH BOARD

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie: 25.10.2016 nr 6-1/8292

Meie: 21.11.2016 nr 9.3-1/7270

Peetri aleviku lasteaia ja lähiala detailplaneering

Edastasite Terviseameti Põhja talitusele kooskõlastamiseks 26.07.2016 algatatud Peetri aleviku lasteaia ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt. Planeeringuga määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse liikluskorraldus, juurdepääsud ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeritav ala asub Peetri Lasteaed-Põhikooli kõrval. Pargi tee 4 ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundile soovitakse rajada lähiaastate koolikohtade puudujäägi leevendamiseks moodulitest klassiruumid.

Detailplaneeringu materjalide seas on esitatud Peetri aleviku lasteaia ja lähiala detailplaneeringu mürahinnang (OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 2671/16, 2016).

Planeeringute hindamise komisjon on tutvunud edastatud materjalidega ning kooskõlastab detailplaneeringu.

Detailplaneeringu realiseerumisel tuleb arvestada alljärgnevaga:

- Siseringide müratase ei tohi ületada sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” (edaspidi SoM määrus nr 42) § 6 kehtestatud liikluse müra normtasemeid koolis ja muudes õppeasutustes. Müravastaste meetmete rakendamisel tuleb arvestada EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ tooduga.
- Tehnoseadmete (kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel (nt katustel) peab arvestama, et tehnoseadmete müra ei ületaks lähedusse jäävate elamute ning olemasoleva Peetri Lasteaed-Põhikooli välisterritooriumil SoM määruses nr 42 § 7 lg 3 tabelis 2 toodud normtasemeid.
- Ehitustegevusega võib kaasneda müra ja vibratsiooni häiringud ümbritsevatele elanikele ning Peetri Lasteaed-Põhikooli lastele/õpilastele. Tööde teostamisel tuleb arvestada SoM määruses nr 42 lg 6 p 4 ja p 5 tooduga. Häiringute vältimiseks on soovituslik rakendada leevendusmeetmeid.

Tartu mnt 85 Tel + 372 694 3500
10115 Tallinn Faks + 372 694 3501

www.terviseamet.ee e-post: kesk@terviseamet.ee
Registrikood 70008799

Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite
osakond: Gonsiori 29, Tallinn tel 650 9847
Kemikaaliohutuse osakond: Gonsiori 29, Tallinn tel 626 9388
Esmatasandi tervishoiu osakond: Gonsiori 29, Tallinn tel 650 9861
Erakorralise meditsiini osakond: Gonsiori 29, Tallinn tel 626 9860
Järelevalve osakond: Hiiu 42, Tallinn tel 694 3724
Meditsiiniseadmete osakond: Põllu 1a, Tartu tel 744 7499
Kesklabor: Kotka 2, Tallinn tel 694 3673
Tartu labor: Põllu 1a, Tartu tel 744 7422
Kohtla-Järve labor: Kalevi 10, Kohtla-Järve tel 337 5225

- Klassiruumide planeerimisel ja projekteerimisel järgida EVS 894:2008+A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ nõudeid.
- Siseruumides tagada radooniohutu keskkond rakendades meetmeid vastavalt EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ toodule.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mihhail Muzõtsin
peadirektori asetäitja

Joko Virtmann 694 3729 joko.virtmann@terviseamet.ee