

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 243889

Väljastatud: **24.08.2016**
Kehtivad kuni: **24.08.2018**

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Rae Vallavalitsus**
Taotleja aadress: **Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond 75301**
Taotleja telefon: **605 6750, 5553 0881**
Taotleja E-Mail: **info@rae.ee**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **detailplaneering, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks**
Pargi tee 6a, Heki tee L1, Heki tee 9, Pargi tee 2 ja Pargi tee L1 kinnistute vahelisel alal, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x200A**
Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
JÄRVEKÜLA 110/20	Vägeva:JRK	Uusmaa-2:(Rae)	1	3

Lasteaia planeeringu ala elektrienergiaga varustamine peakaitsmega 3x200A näha ette ehitatavast 1-kohalisest liitumiskilbist krundi põhja-poolses osas. Liitumiskilbi toide näha ette projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt toitega olemasolevast 0,4kV jaotuskilbist Pargi tee5(17)JK

Planeeringuga määrata: projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass alates toitepunktist, liitumiskilbi asukoht, juurdepääs liitumiskilbile ja tarbija kaabli asetus. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini. Liitumiskilbile peab olema tagatud juurdepääs.

Määrata Elektrilevi OÜ olemasolevale projekteeritavatele tehnorajatisele servituudi ala. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega. Kinnistul, Heki tee ääres asub 0,4kV kaabel nr.28230.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

Kinnitaja:

Jüri Loogväli
Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786