


Lp. Kadri Randoja
Rae Vallavalitsus
Tel 605 6783
kadri.randoja@rae.ee

14.09.2016.a./T - 362

Gaasivõrguga liitumise tehnilised tingimused

1. Gaasipaigaldis planeerida alates Pargi teel olemasolevast madalsurve ($MOP \leq 100$ mbar) gaasitrassist. Täpne liitumispunkti ja sulgeseadme asukoht täpsustatakse gaasipaigaldise tööprojekti tegemise käigus.
2. Gaasipaigaldis projekteerida maa-alusena ja vastavalt „Küttegaasi ohutuse seaduse“ ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
3. Gaasipaigaldised projekteerida ainult Pargi tee 2 ja 6 vahel asuva reformimata riigimaa kinnistule planeeritava moodullasteaia tarbeks. Gaasipaigaldise projekteerimisel ei või ette näha hargnemisi ja väljavõtteid teistele kinnistutele ja tarbijatele.
4. Gaasipaigaldise välisosa projekteerida max töö rõhule 5,0 bar. Siseosa projekteerida max töö rõhule 0,1 bar.
5. Gaasipaigaldise projekt kooskõlastada Energate OÜ, Inspecta OÜ ja teiste vajalike osapooltega.
6. Tehnilised tingimused kehtivad 12 (kaksteist) kuud väljaandmise kuupäevast.
7. Maagaasivõrguga liitumiseks sõlmida Energate OÜ-ga liitumisleping.

Lugupidamisega,



Enn Valma
Arendusjuht
Energate OÜ
GSM 51 04 504
Enn.Valma@energate.ee