

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 252960

Väljastatud: **13.06.2017**
Kehtivad kuni: **13.06.2019**

1. *Tehniliste tingimuste taotleja:* **OÜ Optimal Projekt**
Taotleja aadress: **Keemia 4, Tallinn Harju maakond 10616**
Taotleja telefon: **607 0036, 5660 5462**
Taotleja E-Mail: **meelis@opt.ee**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. *Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:* **detailplaneering, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks**
Loigu tee 16, Rae küla, Rae vald, Harju maakond
3. *Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:*
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **7x(3x25A)**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| Raerootsi | 19422/Lokma | Loigu tee:(Rae) | 1 | 1/2 |
| | ni | | | |

Loigu tee 16 planeeringu ala kruntide 7 tk. elektrienergiaga varustamine a´ 3x25A näha ette projekteeritavatest liitumiskilpidest planeeritava tee ääres toitega projekteeritavatelt 0,4kV kaabelliinidelt toitega olemasolevast 0,4kV jaotuskibist Loigu tee 19JK ja projekteeritavast jaotuskilbist Arturi tee 18/16 liitumiskilbi juures.

Planeeringuga määrata projekteeritavate 0,4kV kaabelliinide trass alates eelnimetatud toitepunktidest planeeritava tee ääres ja jaotus-liitumiskilpide asukohad. Võimalusel näha ette mitmekohalised liitumiskilbid kruntide ühisel piiril.

Tee lõikel näidata tehnovõrkude paiknemine üksteise suhtes.

Näidata tarbija kaablite asetus ja juurdepääs liitumiskilpidele. Liitumiskilpidest elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini. Planeeringu alal asub Elektrilevi OÜ 10/20 kV kaabelliin 20819.

Planeeringu koostamisel määrata Elektrilevi OÜ olemasolevatele ja projekteeritavatele tehnorajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee . Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

**Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul
eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja
toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:

Jüri Loogväli
Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786