

**ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON**  
**TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 246613/1**

Väljastatud: **05.12.2016**  
Kehtivad kuni: **05.12.2018**

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Guru Projekt OÜ**  
Taotleja aadress: **Tatari 28-1, Tallinn 10116**  
Taotleja telefon: **644 4414, 529 3784**  
Taotleja E-Mail: **ivo@guruprojekt.ee**  
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:  
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **Pajuoja talu, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks**  
**Mõigu tee 11, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond**  
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:  
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x350A**  
Elektriline aadress:  

|                                     |                     |                       |                   |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <u>Toitealajaam:</u>                | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> |
| <b>JÄRVEKÜLA 110/20Rootsi I:JRK</b> | <b>proj.</b>        | <b>1</b>              | <b>proj.</b>      |

Mõigu tee 11 planeeringu ala korterelamute 10tk. elektrienergiaga varustamine peakaitsmega a´3x32A näha ette ehitatavatest liitumiskilpidest toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt, toitega projekteeritavast 20/0,4kV alajaamast.

Planeeringuga määrata:

Projekteeritava 20/0,4kV alajaama asukoht planeeringu alal. 20/0,4kV kaablite trass alates olemasolevast Tinni 10/0,4kV mastalajaamast projekteeritava 20/0,4kV alajaamani.

Projekteeritavate jaotus-liitumiskilpide asukohad kinnistul tee ääres ja 0,4kV kaabelliini trass alates projekteeritavast 20/0,4kV alajaamast. Näidatut arbi ja kaablite asetus ja juurdepääs jaotus-liitumiskilpidele.

Liitumiskilbidest elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastavad liinid.

Planeeringu koostamisel määrata planeeritavatele Elektrilevi OÜ tehnorajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, [www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee) (Elektrilevi > Kliendile >

Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul \*.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: [kooskolastus@elektrilevi.ee](mailto:kooskolastus@elektrilevi.ee) .

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised. Kinnistul olemasoleva 0,4kV õhuliini ja liitumispunkti demonteerimiseks või asukoha muutmiseks tuleb esitada sellekohane taotlus ning sõlmida leping.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. . Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud

isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

**Kinnitaja:**

Jüri Loogväli

Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67  
8786