

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 246613

Väljastatud: **30.11.2016**
Kehtivad kuni: **30.11.2018**

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

Guru Projekt OÜ

Tatari 28-1, Tallinn 10116

644 4414, 529 3784

ivo@guruprojekt.ee

2. Liidetava elektripaigaldise

iseloostus:

**Pajuoja talu, Tehnilised tingimused
detailplaneeringuks**

**Mõigu tee 11, Peetri alevik, Rae vald, Harju
maakond**

**3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtumestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:**

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **10x(3x32A)**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

Toitefiider:

Jaotusalajaam:

Sektsioon:

Jaotusfiider:

JÄRVEKÜLA 110/20 Rootsi I:JRK proj.

1

proj.

Mõigu tee 11 planeeringu ala korterelamute 10tk. elektrienergiaga varustamine peakaitsmega a³x32A näha ette ehitatavatest liitumiskilpidest toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt, toitega projekteeritavast 20/0,4kV alajaamast.

Planeeringuga määrata:

Projekteeritava 20/0,4kV alajaama asukoht olemasoleva 10/0,4kV Tinni mastalajaama asukohas.

Projekteeritavate jaotus-liitumiskilpide asukohad kinnistul tee ääres ja 0,4kV kaabelliini trass alates projekteeritavast 20/0,4kV alajaamast. Näidatat arbija kaablite asetus ja juurdepääs jaotus-liitumiskilpidele.

Liitumiskilbidest elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastavad liinid.

Planeeringu koostamisel määrata planeeritavatele Elektrilevi OÜ tehnoarajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoarajatiste graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee .

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenerivõrgud ja elektripaigaldised. Kinnistul olemasoleva 0,4kV õhuliini ja liitumispunkti demonteerimiseks või asukoha muutmiseks tuleb esitada sellekohane taotlus ning sõlmida leping.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. . Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

Kinnitaja:

Jüri Loogväli
Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786