

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 252987

Väljastatud: 08.06.2017

Kehtivad kuni: 08.06.2019

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise
iseloostus:

OÜ Optimal Projekt

**Keemia tänav 4 Tallinn Harju maakond
10616**

607 0036 5660 5462

arno@opt.ee

**Detailplaneering, Tehnilised tingimused
detailplaneeringuks**

**Taevasmaa tee 13, Aruvalla küla Rae vald,
Harju maakond**

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x25A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

KOSE 35/10

Toitefiider:

PIKAVERE:

KOS

Jaotusalajaam:

Mullikmäe:(Kose)

Sektsioon:

F2

Jaotusfiider:

F2

Taevasmaa tee 13 liitumiseks Elektrilevi OÜ projekteerib ja ehitab 0,4 kV kaabelliini kinnistu piirideni ning paigaldab kinnistu piirile 1-kohalise liitumiskilbi soklile, 3x25A peakaitsme ja kahetariifse otsemõõtesüsteemi. Liitumiskilbi täpne asukoht kooskõlastatakse Kliendiga projekteerimise etapis (soovitavalt Taevasmaa 17 ja 19, liitumiskilbi kõrvale). Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija ise oma vajadustele vastava nõuetekohase liini. Liin tuleb markerida objekti aadressiga liitumispunktis. Võrguühenduse saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise nõuetekohasuse auditi protokoll ja teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

**Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul
eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja
toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:

Alar Pappel

Arendustööde projektijuht

Koostas: Alar Pappel

Telefon: 53069806, 56 35
1497

