

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 250823

Väljastatud: **24.04.2017**
Kehtivad kuni: **24.04.2019**

1. *Tehniliste tingimuste taotleja:* **OÜ Projekteerimisbüroo Dialog**
Taotleja aadress: **Mai 11, Tallinn 11621**
Taotleja telefon: **5665 6481**
Taotleja E-Mail: **marko@pbdialoog.ee**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. *Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:* **detailplaneering, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks**
Niidu 7, Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond
3. *Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:*
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x25A**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| LOO 110/35/10 | TÕUKANAL | Küünissaare:(Rae1 | | 3 |
| | ATE I:LOO) | | | |

Niidu 7 planeeringu ala krundi pos. 2 elektrienergiaga varustamine 3x25A näha ette projekteeritavast liitumiskilbist juurdesõidu alguses Niidu tn. ääres toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt, toitega Küünissaare 10/0,4kV alajaama F3 olemasolevalt 0,4kV õhuliini mastilt.

Planeeringuga määrata projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass alates toitepunktist ja liitumiskilbi asukoht. Näidata tarbija kaabli asetus ja juurdepääs liitumiskilbile. Liitumiskilbidest elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini. Planeeringu koostamisel määrata Elektrilevi OÜ olemasolevatele ja projekteeritavatele tehnorajatistele servituudi ala. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee. Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

4. *Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:* **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:

Jüri Loogväli
Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786