

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Kärner, Mairi			Isiku- või registrikood 45804140222
Kontakt aadress	Tänav / maja / korter Jüri, Aruküla tee, 19	Sihtnumber 75301	Maakond Harju maakond
	Telefon 5669 5713	e-post mairi.karner@mail.ee	
Esindaja	Nimi		Esindamise alus
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Jüri alevik, Aruküla tee , 19, Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:003:1450	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Aruküla tee 19 kinnistu detailplaneeringuga loodava krundi elektrivarustus 3x20 A näha ette projekteeritavast liitumiskilbist ,toitega projekteeritavalt 0,4kV kaablilt, toitega olemasolevalt 0,4kV õhuliini mastilt Tammiku tee 9 kinnistul.

Planeeringuga määrata projekteeritava 0,4kV kaabli trass alates toitepunktist ja liitumiskilbi asukoht kinnistu piiril tee ääres.

Planeeringus näidata projekteeritava elektriliini paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel. Projekteeritavale liitumiskilbile tuleb näidata teenindusmaa ja juurdepääs . Näidata tarbija kaabli asetus. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata Elektrilevi OÜ olemasolevatele ja projekteeritavatele tehnoarajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused >

Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoarajatiste graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil:

kooskolastus@elektrilevi.ee . Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

24.11.2017