

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 252349

Väljastatud: 23.05.2017

Kehtivad kuni: 23.05.2019

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise
iseloostus:

Rae Vallavalitsus

Aruküla tee 9 Jüri alevik Rae vald Harju
maakond 75301

605 6750 5553 0881

kadri.randoja@rae.ee

detailplaneering, Tehnilised tingimused
detailplaneeringuks

Toominga kinnistu ja lähiala Urvaste küla
Rae vald, Harju maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: 3x63A

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

KOSE 35/10

Toitefiider:

PIKAVERE:

KOS

Jaotusalajaam:

Urvaste:(Kose)

Sektsioon:

1

Jaotusfiider:

3

Toominga kinnistu depoo hoone planeeringu ala elektrienergiaga varustamine 3x63A
näha ette projekteeritavast liitumiskilbist Urvaste tee ääres toitega projekteeritavalt
0,4kV kaabelliinilt toitega olemasolevalt Urvaste 10/0,4kV alajaama 0,4kV õhuliini
mastilt Urvaste tee ääres.

Planeeringuga määrata projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass alates toitepunktist ja
liitumiskilbi asukoht. Näidata tarbija kaabli asetus ja juurdepääs liitumiskilbile.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata Elektrilevi OÜ olemasolevatele ja projekteeritavatele
tehnorajatistele servituudi ala. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja
koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile >
Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise
päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis
andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee. Detailplaneeringuga
näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Elektrilevi
OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud
isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

Elering AS õhuliinide kaitsetsoonis annab tingimused Elering AS.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul
eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja
toitekaabli kingadel

Kinnitaja:

Jüri Loogväli
Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786