

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ Optimal Projekt			Isiku- või registrikood 11213515
Kontakt aadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Keemia tn, 4	Sihtnumber 10616	Maakond Harju maakond
	Telefon 5660 5462	e-post meelis@opt.ee	
Esindaja	Nimi Arno Anton		Esindamise alus Volikiri
	Telefon 5698 3389	e-post arno@opt.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Rae küla, Metsatuka-Raki, Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:002:0459	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam JÜRI 110/10	Toitefiider RAE:JYR	Jaotusalajaam Puhangu:(Rae)	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Metsatuka-Raki kinnistu detailplaneeringu ala kruntide elektrivarustus 4 x (3x25A) näha ette projekteeritavatest liitumiskilpidest toitega projekteeritavalt 0,4kV kaablilt toitega olemasolevast Puhangu 10/0,4kV alajaamast.

Planeeringuga määrata: Projekteeritavate 0,4kV kaablite trassid alates toitepunktist ja jaotus-liitumiskilpide asukohad. Maa-ala olemasoleva mastalajaama asendamiseks komplektalajaamaga (võimalikult samas asukohas servituudi alana, eraldi katastriüksust mitte moodustada).

Planeeringus näidata projekteeritavate elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Projekteeritavatele jaotus-liitumiskilpidele tuleb näidata teenindusmaa ning juurdepääs. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Näidata tarbija kaablite asetus.

Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnorajatisel servituudi ala. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee.

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Olemasolevate elektriliinide ümberehituseks tuleb esitada sellekohane taotlus ja sõlmida leping.

Kui kinnistul asuva 10kV õhuliini asendamiseks kaabelliiniga, tuleb näidata projekteeritava 10kV kaabli trass.

Elektrienergia saamiseks tuleb pärast detailplaneeringu kooskõlastamist ja kehtestamist sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

29.08.2017