

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi ArchiLAND OÜ			Isiku- või registrikood 11072103
Kontakt aadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Mahtra tn, 56-26	Sihtnumber 13812	Maakond Harju maakond
	Telefon 521 3315	e-post archiland@hotmail.ee	
Esindaja	Nimi Lisandra Talving		Esindamise alus Volikiri
	Telefon 521 3315	e-post lisandratalving@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Aaviku küla, Vana-Aaviku tee, 11a, Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:001:4209	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam JÜRI 110/10	Toitefiider JÜRI II:JYR	Jaotusalajaam Aaviku:(Rae)	Jaotusfiider F2:

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Vana-Aaviku tee 11a kinnistu detailplaneeringu ala planeeritavate uute kruntide elektrivarustus 2x (3x20A) näha ette projekteeritavast 2-kohalisest liitumiskilbist toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabliit. Projekteeritava 0,4 kV kaabelliini toide näha ette olemasoleva Aaviku 10/0,4kV alajaama F5 kaalile 17052 projekteeritavast jaotuskilbist.

Planeeringuga määrata: Projekteeritava 0,4kV kaabli trass alates toitepunktist ja liitumiskilbi asukoht. Planeeringus näidata projekteeritava elektriliini paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Projekteeritavatele jaotus-liitumiskilpidele tuleb näidata teenindusmaa ning juurdepääs. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Näidata tarbija kaablite asetus.

Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnoarajatisele servituudi ala. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoarajatise graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee.

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka detailplaneerimise alaga piirnevate elektriliinide trasside servituudi alad.

Planeeringu ala asub Tarbijale kuuluv 10kV õhuliin, mille kohta annab tingimused liini omanik.

Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

13.10.2017