

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ Projekteerimisbüroo Dialoog			Isiku- või registrikood 11297115
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Mai tn, 11	Sihtnumber 11621	Maakond Harju maakond
	Telefon 524 3377	e-post tiina@pbdialoog.ee	
Kontaktisik	Nimi Kristi Kuuse		
	Telefon 506 5645	e-post kristi@pbdialoog.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tiidu Seli küla Rae Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:007:0018	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam ARUKÜLA 330/110/20/10	Toitefiider Limu:ARU	Jaotusalajaam Nonni:(Rae)	Jaotusfiider F1:Nonni:(Rae)

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Pärast peakaitsme suurendamise lepingu sõlmimist ja lepingumakse tasumist Elektrilevi OÜ paigaldab peakaitsme 3x25A.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Tiidu kinnistu planeeringu ala elektrienergiaga varustamine näha ette kinnistul olemasolevast liitumiskilbist kinnistul asuval 0,4kV õhuliini mastil.

Planeeringugus näidata liitumiskilbi asukoht ja tarbija kaabli asetus ning juurdepääs liitumiskilbile.

Planeeringu koostamisel määrata Elektrilevi OÜ olemasolevatele ja projekteeritavatele tehnorajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused >

Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu

tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil:

kooskolastus@elektrilevi.ee . Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Planeeringu alal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ elektripaigaldised:

1) 10/0,4kV ühisriputusega õuliin ja Tiidu 0,4kV haruliin.

2) 10kV kaablid 2tk. nr. 22117 ja 22118

Ehitiste ja teede paigutusega tuleb tagada elektripaigaldiste kaitsekuvad.

Kui planeering näeb ette olemasoleva elektrivõrgu ümberehituse, siis tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le taotlus ja sõlmida leping.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Kinnistul asuvate Elering AS'i elektriliinide kohta annab tingimused Elering AS.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

14.03.2018