

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ Projekteerimisbüroo Dialoog			Isiku- või registrikood 11297115
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Mai tn, 11	Sihtnumber 11621	Maakond Harju maakond
	Telefon 524 3377	e-post tiina@pbdialoog.ee	
Kontaktisik	Nimi Kristi Kuuse		
	Telefon 5065645	e-post kristi@pbdialoog.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kuldala tee 4a,4b,4c,T10 Peetri alevik Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:001:0933	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 160 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Kuldala tee, 4a,4b,4c,T10 planeeringu ala elektrienergiaga varustamine 4x(3x25 A ja pumpla 3x50A näha ette projekteeritavatest liitumiskilpidest olemasolevatel 0,4kV õhuliini mastidel kruntide piiril tee ääres ja vajadusel liitumiskilp toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt, toitega olemasolevalt 0,4kV õhuliini mastilt Kuldala tee ääres. Planeeringuga määrata projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass alates toitepunktist ja liitumiskilpide asukohad.

Näidata tarbija kaabli asetus ja juurdepääs liitumiskilbile. Planeeringu koostamisel määrata Elektrilevi OÜ olemasolevatele ja projekteeritavatele tehnoarajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoarajatiste graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee . Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised. Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Moodustada kaabelliini trass alates 0,4kV jaotuskilbist Kuldala 5JK kuni kaablimastini 11 Kuldala tee / Tartu mnt. ristmikul.

Võimalusel kasutada mitmekohalisi liitumiskilpe.

Kui planeering näeb ette olemasoleva õhuliini ümberehituse, siis tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le taotlus ja sõlmida leping.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

27.07.2018