



Hr Lembit Laht

Teie: 27.09.2018, 4-11/2077

Meie: 25.10.2018, 4-11/2077-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 198

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Peetri alevikus asuva detailplaneeringu nr 0998 "Kuldala tee 4a, 4b ja 4c kinnistute detailplaneering" ja selle DP ala kinnistute ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamiseks.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett kokku koguses kuni 1,6 m³/d (48 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistute ühendamine ühisveevärgi rajatistega on võimalik piirkondades ÜPVK ja ÜPVK-1 (LISA 1).

1.1.2 Planeeritav veetorustik ringistada piirkondade ÜPVK ja ÜPVK-1 vahel.

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett kokku koguses kuni 1,6 m³/d (48 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala reovee ärajuhtimise rajatiste ühendus reovee ühiskanaliseatsiooniga on võimalik piirkondades ÜPVK ja ÜPVK-1 (LISA 1).

3. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt (http://www.elveso.ee/admin/upload/Dokumendid/Vesi/AS%20ELVESO%20tehnilised%20%C3%BCldn%C3%B5uded%2010_10_2018.pdf).

4. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta alates 25.10.2018.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee