

**TAOTLUSE ESITAJA**

|                                    |                                                |                        |                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Nimi / ärinimi<br>O3 Technology OÜ |                                                |                        | Isiku- või registrikood<br>14062364 |
| Kontaktaadress                     | Tänav / maja / korter<br>Tallinn, Keemia tn, 4 | Sihtnumber<br>10616    | Maakond<br>Harju maakond            |
|                                    | Telefon<br>5387 0338                           | e-post<br>info@o3.ee   |                                     |
| Kontaktisik                        | Nimi<br>Andrs Lang                             |                        |                                     |
|                                    | Telefon<br>522 0352                            | e-post<br>andres@o3.ee |                                     |

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

|                                                                                           |             |                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress<br>Laanemetsa Soodevahe küla Rae Harju maakond |             |                                         |              |
| Tarbimiskoht                                                                              |             | Katastriüksuse number<br>65301:002:1740 |              |
| Minimaalne 1-faasiline lühisvool                                                          |             | Maksimaalne 3-faasiline lühisvool       |              |
| Piirkonna alajaam<br>LOO 110/35/10                                                        | Toitefiider | Jaotusalajaam                           | Jaotusfiider |

**TOOTEVALIK**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Tehnilised tingimused detailplaneeringuks |
|-------------------------------------------|

**OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Faaside arv | Amprite arv |
|-------------|-------------|

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Faaside arv<br>3 | Amprite arv<br>350 A |
|------------------|----------------------|

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KLIENDI TEGEVUSED**

Laanemetsa kinnistu planeeringu ala kruntide 10tk. elektrienergiaga varustamiseks 0,4kV peakaitsmega 6x(3x350A) ; 2x(3x280A) ; 3x400A ; 3x315A näha ette kruntide piirile jaotus-liitumiskilbid toitega projekteeritavatelt 0,4kV kaablilt , toitega 2-st projekteeritavast 10/0,4kV alajaamast, toitega projekteeritavalt 10kV kaabelliinilt.

10kV kaabelliini toide näha ette Loo 110/35/10kV alajaamast.

Planeeringuga määrata:

10kV kaabelliinide trass alates Loo 110/35/10kV alajaamast.

Planeeritavate 10/0,4kV alajaamade asukoht planeeritavate kruntide koormuskeskmes .

Juurdepääs alajaamadele ja jaotus-liitumiskilpidele.

Tee profiili lõigetel näidata elektrikaabli paigutus teiste kommunikatsioonide suhtes katteta teeosal. Näidata tarbija kaablite asetus.

Liitumispunkti liitumiskilbis elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavatele Elektrilevi OÜ tehnorajatisel servituudi ala. Mitte moodustada kinnistuid alajaamadele.

Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega .

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, [www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee) (Elektrilevi > Kliendile > Teenused >

Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoorkude graafiline osa ka digitaalkujul \*.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil:

[kooskolastus@elektrilevi.ee](mailto:kooskolastus@elektrilevi.ee) .

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

**TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

20.03.2018