

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ Optimal Projekt			Isiku- või registrikood 11213515
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Keemia tn, 4	Sihtnumber 10616	Maakond Harju maakond
	Telefon 5660 5462	e-post meelis@opt.ee	
Kontaktisik	Nimi Ege Netse		
	Telefon 516 8442	e-post ege@opt.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Väike-Laasi Järveküla küla Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:001:0006	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 16 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Väike-Laasi kinnistu planeeringu ala kruntide 2tk. elektrienergiaga varustamine a´3x16 A näha ette projekteeritavast 2-kohalisest liitumiskilbist juurdesõidu tee ääres toitega projekteeritavalt 0,4kV kaabelliinilt, toitega projekteeritavast jaotuskilbist olemasoleva Vana-Järveküla tee 11/13 liitumiskilbi 139443LK juures.

Planeeringuga määrata projekteeritava 0,4kV kaabelliini trass alates toitepunktist Vana-Järveküla tee 11/13 liitumiskilbi 139443LK juurest ja projekteeritava liitumiskilbi asukoht.

Planeeringus näidata projekteeritava elektriliini paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel. Projekteeritavale liitumiskilbile tuleb näidata teenindusmaa ja juurdepääs . Näidata tarbijate kaablite asetus.

Planeeringu koostamisel määrata Elektrilevi OÜ olemasolevatele ja projekteeritavatele tehnorajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused >

Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil:

kooskolastus@elektrilevi.ee . Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

06.07.2018