



Rae Vallavalitsus
kadri.randoja@rae.ee

25. aprill 2018 nr 714

Kangrumäe kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused

VEEVARUSTUS

Kinnistu veevarustuse lahendamiseks kasutada Õlleköögi põik 2 kinnistu juures asuvat De 160 veetoru, mille koordinaadid on $x=6577884,1$; $y=547707,2$. Antud punktist ringistada torustik Kangru tee 6 kinnistu ees oleva De 160 veetoriga. Kinnistule planeerida liitumispunkt kuni 1 m kinnistu piirist avalikult kasutatavale maale.

REOVEEKANALISATSIOON

Reoveetorustik planeerida Õlleköögi teel asuvasse Ø400/315 kaevu, mille koordinaadid on $x=6577881,4$; $y=547705,4$ ning kaevupõhja kõrgus 44,04. Reovee ärajuhtimiseks planeerida pumpla vastavalt Rae valla ÜVK arengukavale. Alternatiivina saaks reovett juhtida Kangru tee 6 kinnistu juures olevasse trassi. Kinnistule planeerida liitumispunkt kuni 1 m kinnistu piirist avalikult kasutatavale maale.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike kaitsetsooni ulatuses sõlmida isiklik kasutusõiguse ala Kiili KVH OÜ kasuks.

VK-trasside asukohad kooskõlastada kõikide asjassepuutuvate maaomanike- ja kasutajatega ning saata kooskõlastamiseks Kiili KVH OÜ-le dwg-failina.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

Lisad:

- 1) Kangru tee teostusjoonis
- 2) Õlleköögi tee teostusjoonis

Priit Kappak
VK-spetsialist
53043224