

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Šanin, Rauno-Aleksander			Isiku- või registrikood 36609080253
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Kadaka pst, 23	Sihtnumber 10912	Maakond Harju maakond
	Telefon 505 9020	e-post raunosh@hotmail.ee	
Kontaktisik	Nimi		
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kalmari tee 8 Karla küla Rae Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:001:3481	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam LOO 110/35/10	Toitefiider LAGEDI:LOO	Jaotusalajaam 6912:(Rae)	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 2500 A
------------------	-----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ liitumispunktid rekonstrueeritavas alajaamas 6912.

KLIENDI TEGEVUSED

Kalmari tee 8 kinnistu detailplaneeringu ala elektrivarustus 2x(3x 1250A) näha ette rekonstrueeritava 10/0,4kV alajaama 6912 0,4kV jaotusseadmes.

Näidata tarbija kaablite asetus. Liitumispunkti elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnorajatisel servituudi ala ja tagada nõuetekohased kaitsekuvad. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoorkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee.

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.

Liitumispunktide väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka detailplaneerimise alaga piirnevate elektriliinide trasside servituudi alad.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Jüri Loogväli

Kuupäev

16.02.2018