



Primer OÜ, Europol Invest OÜ

Teie: 29.08.2018, 4-11/1840

Meie: 12.09.2018, 4-11/1840-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 171

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Peetri alevikus asuva Järvepõllu (kat nr 65301:001:2257) ja Uusmaa tee 19 (kat nr 65301:001:4423) kinnistute detailplaneeringu ala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamiseks.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett kokku koguses kuni 35,0 m³/d järgmistel tingimustel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistute ühendamine ühisveevärgiga on võimalik alates piirkondadest **ÜPVK, ÜPVK-1, ÜPV-1** (LISA 1).

1.1.2 Uusmaa tee 19 kinnistu ühendus ühisveevärgiga on võimalik alates piirkonnast **ÜPVK-2** (LISA 1).

1.1.3 Planeeritav veetorustik ringistada piirkondade **ÜPVK, ÜPVK-1 ja ÜPV-1** vahel.

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett kokku koguses kuni 35,0 m³/d järgmistel tingimustel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistute ühendus reovee ühiskanaliseerimisega on võimalik alates piirkondadest **ÜPVK, ÜPVK-1** (LISA 1).

2.1.2 Uusmaa tee 19 kinnistu ühendus reovee ühiskanaliseerimisega on võimalik alates piirkonnast **ÜPVK-2** (LISA 1).

3. Nõuetekohaselt koostatud projekti kooskõlastamine, veevarustuse (sh ka ajutise ehitusaegse) ja reovee ärajuhtimise teenuselepingu sõlmimine on võimalik peale piirkonna ÜVK rajatiste valmis ehitamist ja nõuetekohaselt üle andmist AS-le ELVESO.

4. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt (<http://elveso.ee/admin/upload/Dokumendid/AS%20ELVESO%20tehnilised%20%C3%B5udud%20.pdf>).

5. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

6. Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta alates 12.09.2018.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee