

**TAOTLUSE ESITAJA**

|                                      |                                                |                         |                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Nimi / ärinimi<br>OÜ Optimal Projekt |                                                |                         | Isiku- või registrikood<br>11213515 |
| Kontaktaadress                       | Tänav / maja / korter<br>Tallinn, Keemia tn, 4 | Sihtnumber<br>10616     | Maakond<br>Harju maakond            |
|                                      | Telefon<br>5660 5462                           | e-post<br>meelis@opt.ee |                                     |
| Kontaktisik                          | Nimi<br>Ege                                    |                         |                                     |
|                                      | Telefon<br>5168442                             | e-post<br>ege@opt.ee    |                                     |

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

|                                                                                           |             |                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress<br>Talutaguse Järveküla Rae vald Harju maakond |             |                                         |              |
| Tarbimiskoht                                                                              |             | Katastriüksuse number<br>65301:001:4350 |              |
| Minimaalne 1-faasiline lühisvool                                                          |             | Maksimaalne 3-faasiline lühisvool       |              |
| Piirkonna alajaam                                                                         | Toitefiider | Jaotusalajaam                           | Jaotusfiider |

**TOOTEVALIK**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Tehnilised tingimused detailplaneeringuks |
|-------------------------------------------|

**OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Faaside arv | Amprite arv |
|-------------|-------------|

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Faaside arv<br>3 | Amprite arv<br>200 A |
|------------------|----------------------|

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KLIENDI TEGEVUSED**

- Talutaguse kinnistu detailplaneeringu ala planeeritavate uute kruntide elektrivarustus 3x8x25A (kokku 200A) näha ette projekteeritavatest mitmekohalistest liitumiskilpidest toitega projekteeritavatelt 0,4kV kaablitelt.
- Projekteeritavate 0,4 kV kaabelliinide toide näha ette Väljaotsa tee 24, Järveküla, Rae vald, Harju maakond planeeringu alale projekteeritavast 20/0,4kV alajaamast.
- Planeeringuga määrata: Projekteeritavate 0,4kV kaablite trassid alates toitepunktist projekteeritavas alajaamas ja jaotus-liitumiskilpide asukohad.
- Planeeringus näidata elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Näidata tarbija kaablite asetus ja juurdepääs jaotus-liitumiskilpidele. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.
- Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnoarajatisele servituudi ala ja tagada nõuetekohased kaitsekuvad. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.
- Projekt kooskõlastada e-teeninduses, [www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee) (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoarajatise graafiline osa ka digitaalkujul \*.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: [kooskolastus@elektrilevi.ee](mailto:kooskolastus@elektrilevi.ee).
- Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.
- Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.
- Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele.
- Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

**TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi

Sander Tiismaa

Kuupäev

25.10.2018